



GRUNNMYND  
 Mkv. 1:50

SKÝRINGAR

ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ TEIKNINGAR ÞESSAR, KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR OG VÍÐEIGANDI STABLA. ÖLL MÁL ERU Í mm. HÆÐARKÖTAR ERU Í METRUM OG MÍÐA VÍÐ AÐ HÆÐ Á GÖLFPLÖTU ÍBÚÐAR BÉ K.O.

FRÁRENNSLI: LAGNIR Í JÖRÐU PVC. LAGNIR INNAHÚSS PP. HÆÐARKÖTAR MÍÐAST VÍÐ RENNSLISBÖTN. ÞAR SEM HALLA SKOLPLAGNA ER EKKI GETIÐ SKAL HANN VERA Á BILINU 20% - 200%. GRAPÍÐ SKAL FYRIR LÖGNUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHVÆRIS ALLAR LAGNIR Í JÖRÐU KOMI ÞJAPPAD SANDLÁG. DRENLAGNIR HYLJIST MÍÐ DRENMÖL OG KOMI SLÚÐUKUR OFAN Á. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTÆKI SKAL AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM VALIN ERU.

NEYSLUVATN: KALT NEYSLUVATN LAGT UNDIR GÖLFÆINANGRUN. HEITT NEYSLUVATN LAGT OFAN Á EINANGRUN UNDIR JÄRNAGRIND. LAGNIR SKULU VERA Í HLIÐARKÄPU (RÖR Í RÖR). LAGNIR ÚR PEKI MÍÐ SÜREFNISKÄPU EÐA ÄLPEXI.

ÖFNALAGNIR: ÖFNAR ERU HANDKLÆÐAÖFNAR OG SKULU VERA VOTTABÍR SAMKVÆMT ÍST-EN442. LAGNIR AÐ ÖFNUM KOMI ÖFNAN Á EINANGRUN UNDIR JÄRNAGRIND. LAGNIR SKULU VERA Í HLIÐARKÄPU (RÖR Í RÖR). LAGNIR ÚR PEKI MÍÐ SÜREFNISKÄPU EÐA ÄLPEXI.

HEIMTAUGAR: FRÄGANGUR HEIMTAUGA OG ÍDRÄTTARRÖRA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ KRÖFUR VÍÐKOMANDI VEITUSTOPNANA.

SKAMMSTAFANIR:

- DN - ÞAKNIÐURFALL
- NF - GÖLFNIÐURFALL MÍÐ VATNSLÄS
- GNF - GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL
- HL - HANDLAUG
- VS - VATNSSLÆRNI
- HO - HANDKLÆÐAÖFN
- SB - STEYPIBÄD
- BK - BÄDKÄR
- EV - ELÐHÖSVÄSKUR
- UV - UPPVOTTAVEL
- RV - RÆSTIVÄSKUR
- KR - SÖNGUKRANAR
- BR - BRUNNUR
- SL - SETLAUG

LÍNUGERÐIR:

- SKOLPLAGNIR
- - - - - JÄRVATNSLAGNIR (DREN)
- - - - - REGNVATNSLAGNIR
- FRAMRÄS (TÜR): ÄLPEXI
- BÄKRÄS (RETUR): ÄLPEXI
- - - - - HEITT NEYSLUVATN PE-Xe
- - - - - KALT NEYSLUVATN PE-Xe

HÖNNUÐUR

Sig. U. Sig.

HÖNNUNARSTJÖRI

Sig. U. Sig.

BJARKARLAUT 1  
 SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPI  
 ÍBÚÐARHÚS

4978

SIGURÐUR UNNAR SIGURÐSSON 290772-4279

VERKFRÆÐINGUR

LAGNIR  
 FRÁRENNSLI - NEYSLUVATN - ÖFNAR

HANNAÐ/TEIKNAD: SUS

ÐAGS: 10.04.18

MKV: 1:50 Á A1

TEIKN. NR: P01