

Lóð:

Hornpunktar lóðar - ÍSNET 93:

Punktur	austurhnit	norðurhnit:
L1	501327.0	410633.5
L2	501342.0	410633.5
L3	501342.0	410618.5
L4	501327.0	410618.5

Um er að ræða leigulóð fyrir mælingahús Landsvirkjunar.

Landnúmer: Úr landi Holtamannafréttar nr. 221893

Bífræðastæði: 1

Stærð lóðar: 225 m²

Aðkoma frá Sprengisandsleið (vegi F26).

Hnit: nákvæmni (loftmynd, 3000 m flughæð): +/-0.5 m

Ónefnd mál eru m, hnit í m.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsvelta bs.

Sampykkt

24. AUG. 2015

Peyr G. Þorsson
Byggingarfulltrúi

Almennar skýringar:

Almennt:

Um er að ræða lóð fyrir borholu- og tækjahús á vegum Landsvirkjunar. Staðsetning, afstaða, lóðarstærð ásamt upplýsingum um tækjahús eru á meðf. teikningu.

Rafmagn:

Rafmagn um jarðstreng á vegum Landsvirkjunar frá Þórisloku ásamt ljósleiðara. Spennir, 50 kVA, er til hliðar við hús, 1.4x1.3x0.8 m.

Tækjahús:

Burðarvirki út timbri, borðaklæðning á þak, krossviður undir málmklæðningu á veggjum. Klæðning utan á vegg og á þak er ómálað bárað alu-zink stál. Ídráttarrör í gegnum vegg og gólf. Loftræsiop í vegg með rist. Pallur við hurð. Hús klætt að innan með krossvið. Gólf klætt mótakrossvið. Gólf, veggir og þak einangrað með 100 mm steinull. Járnbítar undir húsi er festast við steyptar undirstöður. Hurð með krossviðarklæðningu. Litur á hurð og vindskeiðum valin sem næst litum í umhverfi. Reykskynjari í húsi auk öryggisskynjara, ásamt kolsýruslökkvitæki, 2 kg. Rafmagnshitun í tækjahúsi.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Tækjaskýli - stærðir:

Brúttó flötur: 6.25 m²

Brúttó rúmmál: 17.1 m³

Birt flatarmál: 6.25 m²

Br: Hverju breytt:

Dags.

Kvittun:

Tækjahús Landsvirkjunar
Grasatangi Þórisvatn - Ásahreppi

Teikn nr:

100

Lóðarblað með hnitum
Tækjahús, lóð - aðalskipulag

Frumstærð:

A3

Dags: 19-08-15

Mkv: 1:2000 / 250.000

Hann: GPS

Samp:


020162-3099

V.nr:15 017

Teikn: GPS

Lóðarblað - afstaða, hnit, stærð, aðkoma.

Úr aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022. Samp. 23-11-10



VGS

VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.

AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFÓSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS