



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
 Yfirfarið
 - 3 DEC 2021
S. L. Jón
 Byggingarfulltrúi

⊕	Jarðtenging
⊕	Tvöfaldur tengill
⊕	Einfaldur tengill
⊕	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
⊕	Rofi
⊕	Samrofi
⊕	Tvöfaldur rofi
⊕	Krossrofi
⊕	brýsti-rofi/dimmer
⊕	Tengill m/næturljosi
⊕	Veggljós
⊕	Loftljós
⊕	Hátalaratengill
⊕	Símatengill
⊕	Loftnetstengill
⊕	Hreyfiskynjari
⊕	Tafla / mælakassi
⊕	Reykskynjari
⊕	Bjalla
⊕	Handboði
⊕	Rör upp á næstu hæð
⊕	Rör niður á næstu hæð
⊕	Rör gegnum hæð
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í vegg

20213446

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU
 INNTAKSRÖR FYRIR SIMA Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR LEGGIÐ Á LÖÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:

Undirskrift aðalhönnuðar: *Sigurður A. Pétursson*
 Undirskrift rafteiknara: *Sigurður A. Pétursson*
 Verkefni: Hamrahlíð 8 Grafningi
 Teikning nr.: 2
 Útprintað: 7.8.2021
 Dags: Júní 2021

Heli teikningar: Rafloagn Lágspenna
 Mælikvæði: 1:50
 Teiknað: S.Á.P.
 Dags: Júní 2021
 Hannað: S.Á.P.

Rafhönnun ehf
 Birkigrund 20
 800 Selfoss
 Sími: 664 0047
 Tölvupóstur: siggi@ror.is
 Sigurður Ágúst Pétursson
 Rafmagnsöfnfræðingur
 kt: 051177-4959
 Ólafur Guðmundsson
 Rafteiknari
 kt: 030583-3459

