



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 21. feb. 2019
David S.
 Byggingarfulltrúi

Almennt

Öll mál sem gefin upp eru í mm.
 Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengin gölf í miðja dós.
 Fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar.
 Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum.
 Allar lagir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu.

Hæð búnaðar:

Tenglar almennt í 200mm
 Tenglar við rofa sé í sömu hæð og rofinn
 Tenglar fyrir þvottavél þurrkara og eldavél sé 600mm
 Rofar almennt í 1100mm
 Rofar við rúm í 900mm
 Veggjós við rúm 1300mm
 HS = hitanemar

Pipur

Pipur eru almennt 16mm og vir 1,5q í innfeldum lögnum en 3x1,5q plast kapall í utan á liggjandi lögnum.
 Spennujöfnun á baðkeri eða sturtubotn er 6q.

Málstraumur

Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

Málsetningar

Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.

Þetta gildir nema annars sé getið í teikningum.

1385-19

Ómar Þór Baldursson - Löggiltur raflagnahönnuður - Birkigrund 6, 800 Selfoss.		Ómar Þór Baldursson Rafragnisönnfræðingur KÍ 170964-4259 sími: 482-2734 email: omar@raflagnir.is		Heimaás, Eyvík, Grímsnes- og Grafingshreppi RAFLAGNIR	
Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.	Hannað	Teiknað
Samþykkt	<i>Ómar Baldursson</i>			ÓB	ÓB
Dagsetning	Blað nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.		
07.11.2018	1 AF 3	1:50	07-18		