



Heitur pottur
 m/ læsanlegu
 loki

Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdós
- ✕ = Veggdós
- ∩ = Rofi
- 2 = Tvöfaldur tengill
- ✂ = Dimmer
- ⌘ = Samrofi
- ⌘ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lögn að töflu
- ↗ = Lögn upp
- ↘ = Lögn niður
- ↗↘ = Lögn upp og niður
- ⊞ = Hnappabórð öryggiskerfis
- F = Símatengill
- L = Sjónvarpstengill
- DS = Dyrasími
- R = Reykskynjari
- ⌘ = Bjalla
- ⊙ = Dyrasími útstöð
- ⌘ = Segullæsing
- ⌘ = Þjófaskynjari
- ⊞ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum gót á milli brunahóla skal þetta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Péttingar sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuð er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 3x50A. Öll mál eru í cm. Tí spennujöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahóla skal þetta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og veggi skal einnig ganga fagmannlega frá brunapéttingum raflagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = B-EJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 DS = DYRASÍMI H=130sm
 R = REYKSKYNJARI jóniskur
 R = REYKSKYNJARI optiskur
 ○ = HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS H=V/LOFT
 ⊞ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm

Áritun aðalhönnuðar *Lárus Ragnarsson*
 Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

20202187

								ÍBÚÐARHÚS - HLÍÐARHÓLSBRAUT 17 GRÍMSNESI SMÁSPENNULÖGN TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRAUUSTI SVEINBOURNSSON RAFMAGNSIENFR. SÍMI 6982523		MKV. 1:50 TEIKNR. 3 SÍÐASTA TNR. TNR. 3 AF 3 GEFMÖLUNR. 20-019
A	20-08-12	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Lárus</i>	220146-2439				ÚTG. A DÁGS.
ÚTG.	DÁGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNTALA					