

merkir númer á slaufu

02
200/150

millibil á milli slaufa

lengd á slaufu í metrum

Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø20*2,0 c/c 200 nema annað komi fram á teikningu. Svo sem eins og við útveggi Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.
Rörum skal komið fyrir ofan á járnagrind í plötu og að rör hafi steypuhulu að minnsta kosti 25mm.

Grunnmynd mkv. 1:50

SKEMATISKT SNIÐ Í BOTNPLÖTU



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
06 OCT 2020
F.h. Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS.	SAMRÆM.HÖNNUÐUR.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTF1
HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
www.emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Hlíðarhólsvegur 12

HEITI TEIKNINGAR:

Gólfhiti

20202605

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	20.08.2020		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L02
DAGS.UNDIRSKR. 20/09/20	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA