Greinatafla bílskúr, T1.0



Rafverktaki skal mæla jarðskautsviðnám samkvæmt reglugerð 251, ganga skal frá sérjarðskauti samkvæmt reglugerð!
ATH! Hringrásarviðnám er ekki það sama og jarðskautsviðnám!
ATH! sökkulskaut er ekki jarðskaut heldur hluti af spennujöfnun málmhluta hússins og skal tengja það inn á aðaljarðbindiskinnu hússins.



SKÝRINGAMYNDIR AF SÖKKULSKAUTI ERU EKKI Í MÆLIKVARÐA



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
17 DEC 2020
Byggingarfulltrúi

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ TEIKN. YFIRF.
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

TESLA ehf
Raflagna- og lýsingarhönnun
Svanbjörn Einarsson, kt.180265-3339
698-2624, svanbjorn@teslaehf.is

Sumarhús Hlíðarhólsbraut 12
Landnr. 188299
805 Selfossi

20203468

Rafkerfi
Greinatafla, snið,
jarðskaut, spennujöfnun og skýringar

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	SVE
20200901.1	A1	TEIKNAÐ:	SVE
01_13_01		YFIRFARIÐ:	SVE
DAGS:	MÆLIKVARÐI		ÚTGÁFA
19.08.2020	Enginn		A

Hönnuður: Svanbjörn Einarsson kt.180265-3339
Hönnunarstjóri Emil Þór Guðmundsson kt.280456-3499

T:\Verkefnamöppur\2020.09.01 Hlíðarhólsbraut 12\4 Vinnugögn\Teikningar\01_40 Almennar raflagnir.dwg