



Skýringar

Gólfgeisli er PB eða PEX rör Ø16 mm, c150 mm.
 Gjarnan má leggja þéttar við útveggi, c100 mm
 og c200 í miðju herbergi.
 Gólfgeisli er lagður fyrir ofan járngrind

Gólfgeisli: _____

Ídráttarrör Ø40 mm lagt undir járngrind frá herbergi og að deiligrind.

Ø40 mm ídráttarrör: - - - - -

Hitanemi í herbergi:

Grunnmynd ídráttarlagna
 fyrir hitalagna
 MKV: 1:50

BR	DAGS	BREYTING		
HÖNNUNARSTJÓRI: <i>Svein Pásson</i>				
 HJARDARHOLT 11 800 SELFOSSI SIMI: 783 4180 HÖNNUN NETFANG: kjarfangardars@gmail.com 20210822				
ÁRTÚN ehf 08.02.2021				
Hlíðarhólsbraut 7, Grímsnesi				
Grunnmynd ídráttarröra fyrir hitalagnir			Kvarði 1:50	
Skýringar			Kvarði 1:20	
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER	
KG	KG	08.03.2021	2021-07	
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-649	TEIKNING NÚMER	
Hlíðarhólsbraut 7 Lagnir.dwg	<i>Svein Pásson</i>		322	