



ATH :  
 Ídráttarrör fyrir kalt neysluvatn skal leggja undir einangrun botnplötu.

Ídráttarrör fyrir heitt neysluvatn skal leggja í botnplötu.

ATH :  
 Stærð á öllum ómerktum neysluvatnslögnum skal vera DN12. Sverari rör eru sérmerkt.

ATH: DN tákna innanmál röra

Vísabók: -  
Útprintun: -

20230498

B	2023.11.29	Ymsar minni háttar lagfæringar.	JLS
A	2021.09.13	Staðsetning ídráttarröra f. gölfhita breytt. Hringrásarlögn	JLS
Útg.	Dags.	Skýring	Br.af:

**VERKFRÆDISTOFA FRV**  
 TRYGGVAGÖTULI 11, 101 REYKJAVÍK  
 Sími: 561 8040 FAX: 5619044  
 Netfang: vidsja@vidsja.is  
 www.vidsja.is

**Hlíðarhólsbraut 5 - Öndverðarnesi, Bláskógabyggð.**

**PIPULAGNIR**  
 Ídráttarrör fyrir gölfhitarör og rör í rör neysluvatnslagnir  
 Grunnmynd

ÁRTUN HÖNNUNARETJÓVA  
 STAFFETTR SAMGANGNAFYRIRFERÐ

NAFN OG KENNITALA  
 Jón Logi Sigurbjörnsson  
 KL190556-3959

DAGSETNING:	MÆLIKVARI:	TEKNAÐ AF:	HANNAÐ AF:
08.07.2021	1:50	JLS	JLS

VERKNUMÉR:	TEKNIINGNÚMÉR:	ÚTGÁFA:
21-071	P02	B

