



**Skýringar**

Gólfgeisli er PB eða PEX rör Ø16 mm, c150 mm.  
 Gjarnan má leggja þéttar við við útveggi. c100 mm  
 og c200 í miðju herbergi.  
 Gólfgeisli er lagður fyrir ofan járnagrind

Gólfgeisli:

Ídráttarrör Ø40 mm lagt undir járnagrind frá herbergi og að deiligrind.

Ø40 mm ídráttarrör:

Hitanemi í herbergi:

Grunnmynd ídráttarlagna fyrir hitalagnir  
 MKV: 1:50

20213168

BR	DAGS	BREYTING	
HÖNNUNARSTJÓRI: <i>Heiða un. íðan</i>			
HJARDARHOLTÍ 11 800 SELFOSSÍ SÍMÍ: 783 4180 HÖNNUN NETFANG: kjartangardars@gmail.com ASK Arkitektar 08.08.2021			
Hnausás 1, Flóahrepp			
Lagnir Grunnmynd ídráttarlagna		Kvarði 1:50	
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMÉR
KG	KG	20.10.2021	2021-42
SKRÁARNAFN	SÁMÞYKKT	130554-7649	
Hnausás 1 Lagnir.dwg	<i>[Signature]</i>		322