



**Skýringar:**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og IST 67.

Allt lagnaefni vottað fyrir neysluvatn.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrúin grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:  
 PE-X rör í rör innsteipt, stærð Ø15mm, nema annað komi fram.  
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm. Ø18 mm komi að BK og SB.  
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar  
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar  
 VS: Vatnssalemi SB: Steypibað  
 UþV: Uppþvottavél

Kalt vatn : \_\_\_\_\_  
 Heitt vatn: \_\_\_\_\_

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:

Krákumýri. Flóahrepp  
 801 Selfoss

Teikn nr:  
**530-01**

Jarðhæð - Rishæð, Lagnir  
 Neysluvatnslagnir

Frumstærð:  
**A2**

Dags: 20-02-2017 Mkv: 1:50 Hann: GÞS  
 Samp: *[Signature]* 020162-3099 V.nr16 024 Teikn: GHJ

**VGS**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
 AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,  
 800 SELFÖSS  
 S: 482 2805, F: 482 3818  
 NETFANG: VGS@VGS.IS *1497*