




Afstöðumynd - M 1 : 1000

REYKÁS
L23034822.061m²

Heimtaug RARIK & farskipt

Aðstöðuhús




Sumarhús

Kvísar frá aðstöðuhúsi - lág- og smáspenna
2x32mm PEH plastpípur
2x25mm PEH - Lýsing á lóð + auka

SNID um inntak M 1:100

Aðstöðuhús

Heimtaug RARIK
50mm PEH plastpípur að lóðarmörkum
Lágmark 70cm undir jarðvegsbrún

SNID um inntak M 1:100

Skýringar:

Lagnir séu 3x1,5q huldar 16mm plastpípulögn.

Smáspennulagnir séu huldar 20mm plastpípulögn.

Málstraumur rofa og tengla sé 16A.

Hæð á rofum sé 110cm, tenglar og smáspenna 20cm.

Hæð á veggjósnum sé 170cm.

Endanlegar staðsetningar á tækjum í eldhúsi

ákveðast í samráði við eiganda og arkitekt.

Öll mál eru í cm og miðast við miðja dós frá fullfrágengnu gólfi

Nema annars sé getið.

20221121

Verkheiti	
Reykás	
Fnr/Lnr. 2510607 / 230348	
851 Hella	
Lýsing	
Snið, afstöðumynd og skýringar	
Raflögn	
Lág- og smáspenna	
Skýringar	
Dags	Kvarði
Júlí 2022	1/100 1/1000 A2
Hönnuður	Teiknað
GV	GV
Blað	Verknúmer
1 af 3	2204-415
Gunnar Víggósson kt: 010564-3449	
Löggiltur raflagnahönnuður	
Suðúrásí 28 110 Reykjavík	
Sími : 822-2855 e-mail : gviggo@simnet.is	
Undirskrift:	