



20211364

- Skýringar:
- Allar málsetningar eru í mm nema annað sé tekið fram.
 - Sjá teikningar arkitekts vegna málsetninga veggja.
 - Sjá úrtök vegna lagna á lagnateikningum.
 - Sjá teikningar arkitekts fyrir einangrun, þrýtiþol einangrunar undir steypa plötu skal vera 24kg/m³.
 - Steypustál skal vera kambstál B500NC í samræmi við ÍST NS 3576-3
 - Í plötum og veggjum skal ekki skeyta meira en fjórða hvert járn í sama sniði.
 - Skeytilengd járna skal aldrei vera minni en 60 x þvermál járna.
 - Úrtak og frágangur í kringum pott útfærast á staðnum í samræmi við endanlegan frágang potts.

Steypa:

Styrkleikaflokkur	C ₃₀ ³⁷ XC3+XF3
Mesta steinastærð	20 mm
Steypuhula	
Steypað að jarðvegi	60mm
Veggir og plötur	30mm

Grundun:
 Grafa skal fyrir undirstöðum niður á heillegan burðarhæfan botn, fylla inn í og að grunnni með frostfrírri grús, bleyta hæfilega og þjappa.
 Þjöppun skal uppfylla eftirfarandi kröfur:
 E2 > 100 MPa
 E2/E1 < 2,5

NR: DAGS. SKÝRING GERT

HÖNNUNARSTJÓRI
Valkona Hauðason

SAMPYKKT
Kristján Andriessen
 Kristján Andriessen
 Netfang: torfabaer@gmail.com, Sími:8226199

VERK
Sandamýri
Biskupstungum
 TEIKNING
 Burðarþol
 Undirstöður, snið

KVARÐI
 1:50
 DAGS
 1.2.2021
 VERKNR.
 TEIKNAD
 KA
 REIKNAD
 TEIKNING NR.
 B-01
 ÚTGÁFA
A