



**Frárennsli, skýringar:**

1. Frárennsliagnir hannaðar samkvæmt IST 68 2003, DS 432 2000.

2. Allar ómerktar lagnir lagnir skulu vera PVC og 110mm í þvermál nema annað sé tekið fram.

3. Allar lagnir skal leggja í beinni línu með jöfnum halla milli brotpunkta.

4. Lágmarkshalli allra lagna er 20 prómill nema annað sé tekið fram. Þar sem halli er ekki merktur skal leggja lagnir með lágmarkshalla.

5. Staðsetning rotþróar útfærð á staðnum með tilliti til landshátta.

6. Regnvatn leitt í 6rúmmetra púkk af drenmöl.

7. Rotþró frágengin í samræmi við viðeigandi reglugerðir. Stærð að lágmarki 1500 l.

**Skýringar:**

- PL: Plast
- AH: Afrennsli hitaveitu
- GN: Gólfniðurfall
- VS: Vatnssalerni
- HL: Handlaug
- EV: Eldhúsvaskur
- UV: Uppþvottavél
- BR: Brunnur
- PN: Þakniðurfall
- ST: Sturta

20211371

NR: DAGS. SKÝRING GERT

HÖNNUNARSTJÓRI

SAMÞYKKT

*Kristján*  
 Kristján Andrésson  
 Netfang: torfabaer@gmail.com, Sími:8226199

VERK

**Sandamýri**  
**Biskupstungum**

TEIKNING

Lagnir  
 Frárennsli, grunnmynd

KVARDI

1:50

DAGS TEIKNAD TEIKNING NR.

26.3.2021 KA L-01

VERKNR. REIKNAD ÚTGÁFA

A