



Byggingareitur

kringum þottinn umhverfis gö

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
 18 MAY 2021  
*S.H.L. Skad*  
 Byggingarfulltrúi


SKÝRINGAMYNDIR AF SÖKKULSKAUTI  
 ERU EKKI Í MÆLIKVARÐA




KOPARVIR Í RÖRI TENGIST EFTIR ATVIKUM Á PE - EÐA PEN - SKINNU Í TÖFLU

TENGIDÓS U.p.B. 20x20x10 cm. TENGIDÓS FYRIR SÖKKULSKAUT SKAL ÁVALLT VERA SÝNILEG OG AÐGENGILEG, STAÐSETT VIÐ VATNSINNTÖK EÐA UNDIR TÖFLU

ÞESSI JÄRN SKAL MERKJA VEL TIL ÞESS AÐ ÖNNUR JÄRN VERÐI EKKI NOTUÐ Í MISGRIPUM, EÐA SÖKKULSKAUTSJÄRN Í ANNAD



SÝND ERU 2 NEDSTU STEYPU-STYRKJARJÄRN Í STEYPUÓTI OFAN Á NEDSTU MÓTAVÍRUM



⊕	Jarðtenging
⊕	Tvöfaldur tengill
⊕	Einfaldur tengill
⊕	Rofi og tengill í sömu hæð ( 1100 mm )
⊕	Rofi
⊕	Samrofi
⊕	Tvöfaldur rofi
⊕	Krossrofi
⊕	brýsti-rofi/dimmer
⊕	Tengill m/næturljósi
⊕	Veggljós
⊕	Loftljós
⊕	Hátalaratengill
⊕	Símatengill
⊕	Loftnetstengill
⊕	Hreyfiskynjari
⊕	Tafla / mælakassi
⊕	Reykskynjari
⊕	Bjalla
⊕	Handboði
⊕	Rör upp á næstu hæð
⊕	Rör niður á næstu hæð
⊕	Rör gegnum hæð
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í vegg

Byggingareitur

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI  
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU  
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm  
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM  
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:	Undirskrift aðalhönnuðar:	Verkefni:	Heiti teikningar:	Rafhönnun ehf
D		Skólatún 9	Raflögn	Birkigrund 20
C		Laugarvatn	Sökkulskaut	800 Selfoss
B				Sími: 664 0047
A				Tölvupóstur: siggi@ror.is
Dags:	Breyting:	Undirskrift raflagnahönnuðar:	Teikning nr:	Sigurður Ágúst Pétursson
		<i>Sigurður Ágúst Pétursson</i>	5	Rafmagnsiðnifræðingur
		Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959	Verk nr:	Olafur Guðmundsson
			2021-33	Raflagnahönnuður
			Mælikvarði:	kt. 030583-3459
			1:50	
			Dags:	
			Mai 2021	
			Teiknað:	
			S.Á.P	
			Hannað:	
			S.Á.P	

20211120

