



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útbrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:

PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði.

Ómálsettar pípur eru Ø15mm.

Fæðurör frá inntökum að deiliskistum eru 25mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt.

HL: Handlaug SV: Skólavaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
 UPV: Upppvottavél ÚK: Útikrani
 PV: Pvottavél

Kalt vatn : - - - - -
 Heitt vatn: - - - - -

20211134

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting Dags. Samþ.

VERKHEITI: Skólatún 9
 840 Laugarvatn TEIKNINUMER: 530

VERKHLUTI: Lagnir
 Neysluvatnslagnir ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt 150982-4139 Samþykkt: *Leifur Örn Leifsson* BLADSTÆRÐ: A-2

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Samþykkt: *Bent Larsen* DAGS: 19.04.21

LARSEN HÖNNUN OG RADGJÖF Bent Larsen Fróðason
 Byggingarfræðingur B.Sc.
 Sími 844-7699
 tölvupóstur: bent@larsenhr.is VERKNR: 21-35
 MKV: 1-50