

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 12 DEC 2019
S. S. S.
 Byggingarfulltrúi



Ljósáútreikningur. Viðmið eru tunnuljós sem upp voru gefin.
 GEWISS GW 84 883

Skýringar

Tengla tal saman tvö neðtu jörnin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.

Serpa skal tvö vinnulosa á hvor samskyrti. Steypustærir skulu vera 12mm í þvermáli.

Olli mál eru í cm, nema annars sé getið.

Taðla og rufubúnaður skal vera af viðkomandi greið.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bíðskúr skulu vera 110cm.

Málmstrumur rofa skal vera 13A og tengla 16A.

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Virar eru 1.5mm² í þvermáli, nema annars sé getið.

Stærðing tengla og tengla skal skoðast í samræmi við smíðingartekningar.

Olli rör í smáþennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

↓	Jörðtenging
↕	Tvöfeldur tengill
↕	Einfaldur tengill
↕	Rofi og tengill í eðmu hæð (1100 mm)
↕	Rofi
↕	Somrofi
↕	Tvöfeldur rofi
↕	Krossrofi
○	brjötti-rofi/dimmer
●	brjötti-rofi m./ljósi
⊕	Tengill m./nátturljósi
⊗	Veggjón
⊗	Loftljós
⊖	Hótelatengill
⊖	Símetengill
⊖	Lofnetatengill
⊖	Hreyflakynjari
⊖	Taflu / meikassí
⊖	Reykakynjari
⊖	Bljota
⊖	Höndboði
✓	Rör upp ó næstu hæð
✓	Rör niður ó næstu hæð
✓	Rör gegnum hæð
+	Halogenljós í lofti
■	Halogenljós í lofti