

## Uppsveitir Árnessýslu og Flóahreppur

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógarbyggð, Flóahreppur

Laugarvatn

LOKAÚTTEKTARVOTTORD

Eign: Gaulverjabækjarskóli 165520

Landnúmer: 165520

Matshlut: 01

Skýring: Skóli

Húseigandi: 5611013370 Gaulverjar ehf

2607502679 Gestur Kristinsson

0411532539 Oddný Guðmundsdóttir

Dagsetning  
lokaúttektar: 26/05/2009

Viðstaddir  
lokaúttektar: Byggingarfulltrúi, Slökkviliðsstjóri, Húseigandi

### Við lokaúttekt lagði byggingastjóri hússins fram eftirfarandi gögn:

Úrbætur: Brunavarnir: Vantar ÚT ljós yfir hurð á ganga fram í hol og yfir hurð úr holi í stigagang sbr. aðaluppdrátt, Vantar yfirlitsmynd brunaviðvörunarkerfis við stjórnstöð, vantar eldvarnarhurð í stigang að kjallara sbr. aðaluppdrátt. Í kjallara þarf að bæta við reykskinjurum eða færa rökstuðning fyrir því að þeir þurfi ekki að vera. Bæta þarf frágang á leiðslum brunaviðvörunarkerfis.

Gólfniðurföll eru ekki á WC í austurálmu

úti: Lagfæra þarf handrið á útitróppum og við kjallaratröppur, handrið eru veikbyggð og illa fest, handrið eru gerð með láréttum rímlum og handlisti er of breiður þannig að gera þarf ráðstafanir þannig að ekki sé hægt að klifra í þeim sbr. gr. 202.13 í byggingareglugerð

Frestur til  
úrbóta: 10/06/2008

### Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 28/05/2009

\_\_\_\_\_  
Byggingastjóri

\_\_\_\_\_  
Byggingarfulltrúi

\_\_\_\_\_  
Slökkviliðsstjóri