

Uppsveitir Árnæssýslu og Flóahreppur

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur

Skipulags og byggingarfulltrúi uppsveita

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Litlabraut 2**
Landnúmer: **190146**
Matshluti: **01**
Skýring: **Sumarbústaður**
Lóðahafi: **Reynir Kristjánsson 100361-4779 Helga Kristín Hauksdóttir 291261-3029**
Dagsetning
stöðuúttektar: **07/02/2012**

Viðstaddir
stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Byggingastjóri, Húseigandi**

Staða
framkvæmda: **Stöðuúttekt vegna afsögn byggingastjóra.**
Staða framkvæmda þann 06.02.2012 er eftirfarandi:

Hús er klætt með timburklæðningu að utan, vantar lokafrágang í kringum glugga og hurðir. Þakkantur og þakrennur er komið, unditkoæðning undir þakkant er að hluta til lokið. Vantar þakniðurföll, gluggar og gler komið, bráðabyrðalokun er í hurðargötum.

Hús er að mestu einangrað, vantar í þak í stofurými, rakasperra er frágengin í herbergisálmum og þar eru milliveggir komnir, málaðir að hluta. Vantar endanlega afréttingu gólfa.

Heimtaug rafmagns er tengd og frágengin í töflu, rafmagnstafla er frágengin, vinnurafmagn er í tenglum í húsi.

Heimtaug hitaveitu er komin og gólfhitakerfi tengt, vantar stýringu á hita.
frárennsli er tengt roþró.

Byggingastig: **4**

Úrbætur:

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu.
Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 07/02/2012

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi