

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grimsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Laugarvatn

LOKAÚTTEKTARVOTTORÐ

Skv. 36. gr. laga nr. 160/2010

Eign:	Hátorfa 4
Landnúmer:	191306
Matshluti:	01
Skýring:	Sumarhús
Húseigandi:	2809524359 Sigurjón Harðarson
Byggingastjóri hússins	0706394599 Páll Rósfeld Magnússon
Dagsetning lokaúttektar:	19/06/2014

Viðstaddir lokaúttektar: Byggingarfulltrúi, Húseigandi

Við lokaúttekt lagði byggingastjóri hússins fram eftirfarandi gögn:

- Staðfesting löggildingarstofu um að rafvirkjameistari hafi tilkynnt til hennar að raforkuvirki byggingarinnar sé tilbúið til úttekta, eða eftir atvikum leggi fram úttektarskýrslu.

Úrbætur: Vantar pumpu á eldvarnarhurð, vantar reykskinjara/hitaskinjara í vélageymslu í kjallara.

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 27/06/2014

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi

Fulltrúi slökkviliðs