

## Uppsveitir Árnessýslu og Flóahreppur

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógarbyggð, Flóahreppur

Skipulags og byggingarfulltrúi uppsveita

LOKAÚTTEKTARVOTTORÐ

Skv. 36. gr. laga nr. 160/2010

Eign: Hverabraut 1  
Landnúmer: 198516  
Matshlut: 01  
Skýring: Smíðahús  
Húseigandi: **4106051120 Gufa ehf**  
Dagsetning lokaúttektar: 08/02/2012

Viðstaddir lokaúttektar: Byggingarfulltrúi, Fulltrúi slökkviliðs, Byggingastjóri,

### Við lokaúttekt lagði byggingastjóri hússins fram eftirfarandi gögn:

- Staðfesting löggildingarsstofu um að rafvirkjameistari hafi tilkynnt til hennar að raforkuvirki byggingarinnar sé tilbúið til úttekta, eða eftir atvikum leggi fram úttektarskýrslu.
- Yfirlýsingu hönnuðar og rafvirkjameistara um að brunaviðvörunarkerfi sé fullbúið og þjónustusamningur vegna rekstrar kerfisins hafi verið gerður.
- Yfirlýsingu frá pípulagningarmeistara um að hitakerfi hafi verið stillt samkvæmt hönnunarforskrift og stýritæki séu virk.
- Yfirlýsingu hönnuðar og blikksmíða-, pípulagninga- og rafvirkjameistara um að loftræstikerfi hafi verið stillt, samvirkni tækja prófuð og afköst séu samkvæmt hönnunarforskrift.

Úrbætur:

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð heirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 03/07/2012

---

Byggingastjóri

---

Byggingarfulltrúi

---

Fulltrúi slökkviliðs