



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzínkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $4\frac{5}{16}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapollinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með $\frac{3}{8}$ C150 í rakapolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur $\frac{3}{8}$ minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 95 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

F1-F12

sjá sérmyndir.

VERK: Friðheimar 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 201
HLUTE: Burðarvirki Grunnmynd veggja.	KVARÐI: 1:50
DAGS: 16.04.08	TEIKN: BL
SAMÞ:	NR: 01 006

Bent Larsen Fróðason
Fellskotí 2
801 Bláskógabyggð
Símar: 844-7699 - 486-8855
E-mail: bentlarsen77@hotmail.com