



KERFISMYND HITÁ- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÜLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMSLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRYSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÖTÞRYSTILOKI (T.d. Danfoss AVDA20)
- 11. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 0-30°C)
- 12. ÞRYSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER DN25 MAPRESS RYDFRITT
- 14. HITASTYRDUR LOKI (T.D. DANFOSS AVTB20 20-60°C)
- 15. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER DN20 MAPRESS RYDFRITT
- 16. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 17. ÁLAGSSTYRD DÆLA 1,0 l/sek
- 18. MÖTORLOKI, TENGDUR VID LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI

ÚTGÁFUFERLI			
ÖTUGÁ NR.	ÖTUGÍÐ DÁGS.	ÖTUGÍÐ AF	SKÝRINGAR
1	04.08.2006	J.Á.	FRUMÚTGÁFA

VERKFRÆÐISTOFA ARBORGAR ehf.
 AUSTURVEG 69 800 SELFOSS
 Sími 490 490 FAX 492 385
 www.verkfradistofa.is verkfrad@verkfrad.is

BÆJARHOLT 9, LAUGARÁSI

GRUNNMÝND GÖLFHITALAGNA MÖR: 1:50
 SKÝRINGAR MÖR: 1:20

HANNA: GÍSLI RAFN GYLFASSON TEKING: GÍSLI RAFN GYLFASSON
 VERKNÚMÉR: 0536 SKÝRINGAR: 0536-560-U1
 DÁGSETNING: 04.08.2006 SAMRÆTT: *[Signature]* TEKING NÚMÉR: 561

020365-5799