



Allt timbur er styrkleikaflokkað í flokki C18 eða betra
 Allar festingar eru galvaniseraðar, rafgalv eða betra

Þak heiklæðist með borðum 1"x6" sem neglast í sperrur með
 4 stk. 3" galv. pr sperru. Á milli sperra komi 45x95 á flatinn
 undir borðaklæðningu er neglist með 2 stk. 3" galv.

| | | | | |
|---|--------------------|--------------|------|---|
| Helgi Kjartansson Byggingatæknifræðingur MTFÍ kt. 030270-5419 s: 897-7623 fax: 566-8423 netf: helgikj@mmedia.is | | | | Verkhelti Austurhof 3 Hrunamannahr Þakviðir Grunnmynd |
| Dags. 15.08.2006 | Teikn. Nr. B-04 | Mkv. 1.50 | Skrá | |
| Breyting dags _____ eðli breytingar _____ | | | | |
| <i>Helgi Kjartansson</i> | | | | |