



GRUNNMYND - grindur

Almennt:
Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eithvert misrämi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misrämi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram. Horft er á grindur innan frá þegar þær eru teiknaðar, nema annað komi fram.

Skyringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriaðar. Allar stöðir og lausholt eru ⁴⁸₄₄ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolin krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með ²⁸₆₅ C150 í rakaþolið lím. Þéttig (Aerofil-pulsa eða Illmod péttiborði) komi undir fótstykki. Loftun klæðninga veggja skv. byggreglugerð, háð veggjaklæðningum.

Festingar á öllum samskeytum:
Saumur 38/100 minnst 2x2 stk. skánelegist í hver samskeyti
Festing á fótstykki
Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 100 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt > 90 mm.

F1

1 stk. vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. M12 bolti gegnum stoð með 1 stk. 48 mm gaddaplötu. M12 múrbolti, 1 stk./ vinkil (sjá texta um festingu á fótstykki).

F2

2 stk. vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. M12 bolti gegnum stoð með 2 stk. 48 mm gaddaplötu. M12 múrbolti, 1 stk./ vinkil (sjá texta um festingu á fótstykki).

Aðrar festingar: sjá sérmyndir, teikn. 270-

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			

Dalabyggð 30
Hrunamannahrepp. Teikn nr: 210

Burðarvirki
Veggjagrindur Frumstærð: A2

Dags: 12-10-09 Msc: 1/50 Hann: GPS
Samp: 020162-3099 V.nr: 09 055 Teikn: -

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆD,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS