



KERFISMYND HITUNAR OG NEYSLUVATNS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- ▶ RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÜLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 10. MÓTÞRÝSTILOKI (T.d. Danfoss AVDA20)
- 11. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 0-30°C)
- 12. ÞRÝSTJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR
- 16. HÖGGDEYFAR Á STOFNUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 19. HITA- OG ÞRÝSTIST. LOKI AVTQ20 ÁSAMT REGLIR, UNIONAR BEGGJA VEGNA
- 20. VARMASKIPTIR FYRIR UPPHITAD NEYSLUVATN MIN. 100 KW.

HITALÖGN FRAMRÁS: _____

HITALÖGN BAKRÁS: - - - - -

NEYSLUVATN KALT: - - - - -

NEYSLUVATN HEITT: - - - - -


MÓTTEKIÐ

04 NOV. 2008

Byggingafultrúi uppsv. Ámæssýslu og Flóahr.

ÚTPRENTAD: 15.10.2008 15:25:56

SÍÐAST VISTAD: 28.8.2008 18:09:49



VERKFAEÐISTOFA ÁRBOORGAR ehf
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI
SÍMI 480 4900 FAX 480 4901
www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is



AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI
SÍMI 482 3850 FAX 482 3851
NETFANG sghus@sghus.is
VEFFANG www.sghus.is

SYÐRA-SEL HRUNAMANNAHREPP

LAGNIR: MKV:

KERFISMYND MKV:

MKV:

HANNAÐ: T. ELLERT TÓMASSON TEIKNAD: LÖL

VERKNÚMÉR: 8089 SKRÁARNAFN: 8089-LAGNIR-U1

DAGSETNING: SAMÞYKKI: TEIKNING NÚMÉR:

28.08.2008 330

201170-3979