



ADALHÖNNUBÚR

ÚTG. DAGS ÚTGÁFUFRILL HANNAÐ TEIKN. YFIRF.

TRYGGJA SKAL ÚTLOFTUN
ÞAKS VÍÐ ÞAKGLUGGA

IPE 270 L=20250

IPE 270 L=20250

SKÝRINGAR

ÁLAGSFORSENDUR:
SNJÖR:
-ÁLAGSSVÆÐI 1 Sk = 2,10 kN/m²
Sk₁ = 1,01 kN/m²
Sk₂ = 1,01 kN/m²
VINDUR:
EIGINÞUNGI : q₀ = 1,73 kN/m²
0,6 kN/m²

TRÉVIRKI:
GÆDAFLOKKAR – TIMBURGÆÐI
LÍMTRÉ SKAL VERA L40 SAMKVÆMT ÍST/DS 413.
BURÐARVIÐIR SKULU VERA K18 skv. ÍST/DS 413,
NEMA ANNAD SÉ TILGREINT Á VINNUTEIKNINGU.
KROSSVIÐUR SKAL VERA MINNST 7 LAGA
GRENKROSSVIÐUR (WBP).
RAKASTIG Í TIMBRI VÍÐ UPPSETNINGU SKAL
EKKI VERA HÆRRA EN 15%
FESTIJÄRN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRÚFUR:
STÁLGAÐI Í TIMBURFESTINGUM SKULU VERA A.M.K.
ST37-2 SKV. DIN 17100. ALLAR FESTINGAR SKULU
VERA HEITGALVANISERADAR EDA RYDFRIAR.
ÖLL FESTIJÄRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR Í
GAGNVARÍÐ TIMBUR SKULU VERA HEITGALVANISERUD
EDA RYDFRÍ. EKKI MÁ NOTA SAMAN RYDFRÍJA NAGLA
OG GALVANISERUD FESTIJÄRN.

STÁLVIKRI:
STÁLGAÐI, SUDUVINNA OG RYÐVÖRN
STÁL SKAL VERA AF GÆDAFLOKKI S235JRG2 SKV.
ÍST EN 10025+A NEMA ANNAD SÉ TILGREINT Á
TEIKNINGUM. "RUSTGRADE B" SAMKVÆMT DIN 55928
EDA BETRA.
RAFSUDUVINNA SKAL UPPFYLLA SKILYRDI Í
DS 316 (prEN 1011).
RAFSUDUR SKULU VERA Í FLOKKI C SKV. ÍST EN 25817.
SUDUMENN SKULU HAFÁ GILD RÉTTINDI FRÁ
ÍDNTÆKNISTOFNUN ÍSLANDS OG HAFÁ HÆFNISPRÓF SKV.
ÍST 287-1.
ALLT SMÍDASTÁL ÚTI OG Í ÚTVEGGJUM SKAL VERA
HEITGALVANHÚÐAD. ANNAD STÁL NÆGIR AD GRUNNA MED
ATIGRUNNI OG LAKKA 2 UMF.



Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 6900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verkud.is

SYÐRA LANGHOLT 4
HRUNAMANNAHREPPI

BURÐARVIKRI, HESTHÚS
ÞAKPLAN
SKÝRINGAR

TEIKNINÚMÉR	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	GH	NJ
10-063-21	A2	TEIKNAD:	NJ	
211		YFIRFARID:		
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA		
14.12.10	1:50	A		

SAMÞYKKT: *Guðmundur Heston*
07066577

K:\2010\10063-Syðra Langholt\Teikningar\dwg\10063-21.dwg