

Hilmar Einarsson

From: Jón Ben Einarsson [jonben@arkitekt.is]
Sent: 20. júní 2006 17:48
To: hilmar@sudurland.is
Subject: Vesturbrún 17, Flúðum

Sæll Hilmar

Meðfylgjandi á pdf eru teikn. (99)2.02 og (99)2.03 þar sem ég hef tilgreint stærðir björgunaropanna. Hæð upp í opin er 80 cm frá gólfi. Einnig hef ég skerpt á staðsetningu handslökkvitækja, bæði í texta og á grunnmynd.


Varðandi brunakröfu á gönguhurð bílgeymslu þá tel ég það ekki þurfa þar sem hún er ekki að opnast inn í íbúðina heldur á frítt svæði á milli húsanna. Fjarlægðin á milli húsanna er 2.5 m. Ég get a.m.k. ekki fundið rök fyrir því en ef þinn brunasérfræðingur hefur þau tek ég það að sjálfsgöðu til endurskoðunar.

Meðfylgjandi er einnig skráningartaflan og tryggingarskírteini.

Kv.

Jón Ben Einarsson

Byggingafræðingur BFI



Trönuhraun 1
IS 220 Hafnarfirði

Sími: 545 4700
Beint: 545 4703
Fax: 545 4701
GSM: 847 2503
Netfang: jon.ben@arkitekt.is
Heimasíða: www.arkitekt.is