

SKÝRINGAR RÖR-ÍRÖR OFNALAGNIR

LAGNIR AD OFNUM ERU RÖR Í RÖR LAGNAKERFI. NOTA SKAL HITAPOLIN RÖR MED SÚREFNISKÁPU, WIRSBO eða PE-X EDA SAMBÆRILEGA HITAPOLIN RÖR. RÖR SKULU DREGIN Í BARKA AÐUR EN LAGT ER. LAGNAEFNI SKAL VERA FRÁ SAMA FRAMLEIDANDA. LAGNAEFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN.

RÖR AD HANDKLÆÐAOFN SKAL VERA 12x2 MM EN 15x2,5 AD ÖÐRUM OFNUM. BARKAR 25/20 MM. BARKA SKAL EINANGRA MED TVÖFALDRI ÁDRAGSEINANGRUN, SEM FELLUR ÞÉTT AD BARKA OG HVOR ANNARI.

NOTA SKAL 90° STUÐNINGSBEYGJUR Á BARKA TIL AD STÝRA LÖGNUM UPP Í VEGGIDÓSIR OG DEILIGRIND.

HANDKLÆÐAOFNA SKAL TENGJA MED VATNSHITASTYRÐUM BAKRÁSARLOKA. AÐRA OFNA MED LOFTHITASTYRÐUM FRAMRÁSARLOKA. HEIMILT ER AD SETJA UPP OFNA SIDAR EF ÞÖRF REYNSIT FYRIR ÞÁ, EN GANGA SKAL FRÁ LÖGNUM AD HEIM.

KERFID SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED 9 BAR ÞRÝSTINGI. PÍPULAGNINGARMEISTARI SKAL VERA VIÐSTADDUR ÞEGAR GÓLFPLATA ER STEYPT.

SKÝRINGAR RÖR-ÍRÖR NEYSLUVATN

LAGNAEFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN. ALLT LAGNAEFNI FRÁ SAMA FRAMLEIDANDA.

RÖR AD GARDVATNI OG ELDHÚSI SKULU VERA 18x2,5. ÖNNUR RÖR SKULU VERA 15x2,5 Í 25/20 BARKA. KÖLD NEYSLUVATNSRÖR AD ELDHÚSVASKI, HANDLAUGUM OG SKOLVASKI SKULU LIGGJA UNDIR EDA NEDST Í EINANGRUN, SBR. SÉRMYND-A. AD ÖÐRU LEYTI SKULU RÖR LIGGJA OFAN Á GÓLFEINANGRUN, UNDIR JÁRNAGRIND Í STEYPTRI GÓLFPLÖTU.

NOTA SKAL 90° STUÐNINGSBEYGJUR TIL AD STÝRA RÖRUM UPP ÚR GÓLF. AD ÖÐRU LEYTI SKAL FARA EFTIR LEIÐBEININGUM FRAMLEIDANDA.

LAGNAKERFID SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED 15 BAR. PÍPULAGNINGARMEISTARI SKAL VERA VIÐSTADDUR ÞEGAR GÓLFPLATA ER STEYPT.

OFAN Á STEYPTA GÓLFPLÖTU KOMA GÓLFHITALAGNIR.


T MERKIR TVÖFOLD DÓS

ALMENT GILDIR AD RÖR Í RÖR SKULU LIGGJA ÞÉTT SAMAN ÞEGAR ÞAU FARA UNDIR INNVEGGI OG Á ÞEIM STÖÐUM SEM MÁLSETT ER Á GRUNNMYND. ÞANNIG AD SMIDUR HAFI UPPLÝSINGAR UM STAÐSETNINGU RÖRA, AD MURBOLTAFASTINGAR INNVEGGJA ÞURFI EKKI AD LENDA Á RÖRUM.

MÁLSETNINGAR MIDAST VID ÚTBRÚN Á STEYPTUM SÖKKLUM.

EF FARA ÞARF MED RÖR OFAN BOTNPLÖTU Í GEGNUM VEGGSTÖDIR SKAL BORA Í GEGNUM MIDJA STÖDIR.


ÚTLOFTUN UPP ÚR SNYRTINGU 1:50
HÆÐ Á BLIKSTOKK MÆLIST Á BYGGINGARSTAD



SÉRMYND-A
DÆMIGERÐUR FRÁGANGUR
VIÐ DÓS Í LÉTTUM INNVEGG



SÉRMYND-B
GARDVATNSLOKI



ÁSBORGIR 15
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR

NEYSLUVATNS- OG OFNALAGNIR
-GRUNNMYND, SKÝRINGAR OG SÉRMYNDIR

DAGSETNING	HAHNAD	MKV	TEKNIING
08.06. 2007	PG	1:50	302

ÞÉTUR I GUDMUNDSSON BYGGINGARTEKNIFRÉDINGUR 200248 4069
VINNUSTOFA AUBREKKA 6 200 KÓPAVOGI
SÍMI 551-9940 863-9680 FAX 551-9945 p.g@mli.is

Jannet Þorgeir
SAMRÆMING AÐALHÖNNUÐAR