



SKÝRINGAR

U₁ = Residential hliðarúari, fast response, K=80, DN15, hvítur, opnunarhitastig 68°C, Vörkennur fyrir 4,3x4,3m svæði við 0,73 bar í úðara, TYCO TY3334 eða sambærlegur

TL = Tæmiloki DN 25
 Allar ómálsettir pípur eru DN25
 Nákvæm staðsetning úðara, sjá málsetningar eða loftþlön arkitektta
 Allar greinar skulu enda í té

ÚTGÁFUFRILL

UTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIRF.	SAMB.
01	24.10.2013	VERKTEIKNING	SIP	EA	EA

DAGS. UNDIRSKRIFTAR F.H. MANNVITS (NAFN OG KT.) *MANNVIT*
 06.02.14 *EA*

DAGS. UNDIRSKRIFTAR SAMRÆMINGARHÖNNUNDIR / HÖNNUNARSTJÓRI (NAFN OG KT.) *Alf*

HÖNNUNDIR



MANNVIT
 Grensásvegi 1 108 Reykjavík Sími: 422 3000 Fax: 422 3001
 www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt: 430572-0169

© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR. AD HILUTA EDA HELD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDNA.

HEITI VERKS
HÓTEL GRÍMSBORGIR
 ÁSBORGUM 19
 801 - SELFOSSI

HEITI TEIKNINGAR
 GRUNNMÝND

SLÖKKVIÐALAGNIR

VERKNÚMÉR	3.860.325	MKV.	1:50	STÆRB	A1
-----------	-----------	------	------	-------	----

TEIKNINGANÚMÉR	P-403	UTGÁFA	01
----------------	-------	--------	----