








JÁRNALÖGN



STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL KS 40 MED SKRIDMÖRK 400 N/MM²
 STÁL MERKT KS ER KAMBSTÁL KS 40S MED SKRIDMÖRK 420 N/MM²
 STÁL MERKT R ER SLÉTT STÁL MED SKRIDMÖRK 240 N/MM²
 JÁRNASTÆRDIR OG LENGDIR ERU Í MM

-  ENDI Á JÁRNI ER BEINN
-  ENDI Á JÁRNI ER KRÓKBÆYGDUR
-  JÁRN BÆYGIST SKEYTILENGD INN Í ADLIGGJANDI VEGG
-  JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU EDA YTRI BRÚN VEGGJAR
-  JÁRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU EDA INNRI BRÚN VEGGJAR


5K10-200 L=8000 TÁKNAR FIMM STANGIR AF 10 MM KAMBSTÁLI MED LENGD
 5K10 C/C 200 L=8000 8000 MM ER LEGGJIST MED 200 MM MILLIBILI

 MERKIR STEFNU JÁRNA SEM LEGGJAST NÆST YFIRBORDI STEYPU

 JÁRN LEGGJIST YFIR ÞAD SVÆDI SEM STRIKID SPANNAR



TENING JÁRNAGRINDA Í VEGGHORNUM



SÖKKULSKAUT

TENGA SKAL SAMAN TVÖ NEDSTU JÁRN Í SÖKKLI - 2K12
 MED VIRLÁSUM OG LEGGJA JÁRN AD TENGIBOXI FYRIR JARDESKAUT
 SJÁ NÁNARI ÚTFÆRSLU Á RAFLAGNATEIKNINGUM

STEINSTEYPA

STYRKLEIKAFLOKKAR STEINSTEYPU ERU SAMKVÆMT ÍST 10
 S160, S200, S250, S300, S350

EKKI SKAL NOTA LAKARI STEYPU EN S200 Í BURDARVIRKI
 SEM BENT ER MED KAMBSTÁLI EDA STÁLNETUM

EKKI SKAL NOTA LAKARI STEYPU EN S250, MED EKKI MINNA
 SEMENTSMAJNI EN 300 KG/M³, Í ÚTSTEYPU BURDARVIRKIS

EF EKKI ER HÆGT AD FÁ STEINSTEYPU FLOKKADA SAMKVÆMT
 ÍST 10 HJÁ ÁBYRGUM ADILA (VIDURKENNDRI STEYPUSTÖÐ)
 MUN HÖNNUDUR BURDARVIRKJA FYRIRSKIPA BLÖNDUN
 STEYPUINNAR Í SAMRÁÐI VID VERKKAUPA

SIGMÁL STEYPU SKAL VERA 5-8 SM, ÞYKKLEIKAFLOKKUN ÞF
 V/S TALA Í ÚTVEGGJASTEYPU SKAL VERA 0.55 EDA MINNI





Í ALLA STEYPU SKAL SETJA LOFTBLENDI, ÞANNIG AD LOFT-
 INNIHALD VERDI 5 %

STEYPULAG Á JÁRNUM SKAL VERA EINS OG SÝNT ER Í
 EFTIRFARANDI TÖFLU :

	MINNSTA ÞYKKT Í MM PLÖTUR OG VEGGIR	BITAR	STODIR
INNANHÖSS	20	20	25
UTANHÖSS	30	30	35
Í VATNI	40	50	50

STEYPUHULAN SKAL VERA EINS OG SÝNT ER Í OFANGREINDRI
 TÖFLU NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM

ALMENNT

-  K=25.00 HÆDARKERFI BÆJARFÉLAGS
TÁKNAR HÆD Í SNIDMYND
-  25.00 TÁKNAR HÆD Á PLÖTU 25.00 Í GRUNNMYND
-  (120) ÞYKKT STEYPTRAR PLÖTU ER 120 MM
-  TÁKNAR STEYPUKIL
Í LÓDRÉTT STEYPUKIL KOMI PVC
ÞÉTTILISTI 100 MM BREIDUR
- ÖLL MÁL Á TEIKNINGUM ERU Í MM

TIMBUR

TIMBURGÆDI Í LÍMTRÉ SKAL VERA L-40 SAMKVÆMT ÍST-DS 413:1998

LÍMTRÉ SKAL FRAMLEIDA Í VIDURKENNDRI VERKSMIDJU
 OG VERA MERKT SAMKVÆMT NORRÆNUM STÖDLUM

Í FLUTNINGUM SKAL VERJA ALLA BITA VEL FYRIR HNJASKI
 OG SKAL EKKI TAKA UMBÓDIR UTAN AF ÞEIM FYRR EN
 HÓSID ER ORDID FOKHELT

ALLT TIMBUR SKAL VERA AF FLOKKI K 18 SAMKVÆMT
 ÍST-DS 413:1998, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM

ALLT TIMBUR SEM ER ÓTI OG TIMBUR SEM LIGGUR Í EDA VID
 STEINSTEYPU SKAL FÓAVERJA MED .A.M.K. TVEIM UMFERDUM
 AF VIDURKENNDU FÓAVARNAREFNI

ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AD STEINSTEYPU SKAL SETJA
 ETT LAG AF ÞAKPAPPA Á MILLI

NEGLING Á ÞAKPAPPA SKAL VERA SAMKVÆMT RB/sfb (47) Ln2

NEGLING Á TIMBURKLEDNINGU OG ÞAKJÁRNI SKAL
 VERA SAMKVÆMT RB/sfb (47).103

NAGLASTÆRD a/b TÁKNAR NAGLA MED ÞVERMÁL
 0.1 x a mm OG LENGD b mm


UNDIR ALLA BOLTA RÆR OG HAUSA SKULU KOMA SKÍFUR MED
 KANTLENGD 3 x ÞVERMÁL BOLTA OG ÞYKKT 0.3 x ÞVERMÁL BOLTA

ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI : NAGLAR, SKRÓFUR, BOLTAR OG
 SÉRSMÍÐADAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐADAR
 EDA ÓR RYÐFRÍU STÁLI


ÁLAG

- SNJÓÁLAG : ÍST 12:2002, SVÆDI 1, Sk=2.1 Kn/m² : 1.00 kN/m²
- NOTÁLAG : GÖLFPLATA 1. HÆD ÍST 12:2002 : 2.00 kN/m²
- AUKAÁLAG : LÉTTIR INNV. ÍST 12:2002 : 0.50 kN/m²
- VINDÁLAG : ÍST 12:2002 : 1.75 kN/m²

- GRUNDUN : KLÖPP OG/EDA ÞJÖPPUD FROSTPOLIN FYLING
 GRUNDUNARFLOKKUR 1
- MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖDU VEGGJAR : 18 kN/m
- MESTA ÁLAG Á STAKA UNDIRSTÖDU : 65 kN
- MESTA VIRK SPENNA UNDIR UNDIRSTÖDU : 100 kN/m²



PLÖTUÞRÓF FYLINGAR SKAL UPPFYLLA E2>100 Mpa
 FYRIR HRAUN, EN E2 >120 Mpa FYRIR ÖNNUR GRÓF
 JARDEFNI, HLUTFALL E2/E1<2.5



NR. DAGS. BREYTING

SKÝRINGAR

SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

AUSTURBRÚNIR 30
 Í LANDI ÁSGARÐS
 GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHR
 801 SELFOSS



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÉDINGAR EHF
 NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
 Sími 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. SUMARHÚS - STÆKKUN
 BURDARPOL - SKÝRINGAR

MÆLIKVARDI _____ DAGS. AGÚST 2010

TEIKNING B 001 VERK V 10-103

BREYTING _____ YFIRFARID S.E.