



GRUNNMYND MKV. 1:50

BYGGINGARLÝSING

HÚSIÐ ER BYGGT ÚR TIMBRI EN GRUNDAÐ Á STEYPTUM SÚLUM. ÚTVEGGJAGRINDUR ERU BYGGÐAR ÚR 48x123mm c/c 600mm. UTAN Á GRIND VERÐUR KLÆTT MEÐ 9mm VATNSLÍMDUM KROSSVIÐ. ÞVÍNÆST KEMUR 20 mm LOFTUNARBIL. ÚTVEGGIR VERÐA KLÆDDIR AÐ UTAN MEÐ KÚPTRI TIMBURKLÆDNINGU. GLUGGAR ERU ÚR TIMBRI. ÞAK ER BYGGT ÚR TIMBRI. SPERRUR VERÐA ÚR 50x200mm c/c 1000mm. KLÆDDAR MEÐ 12mm PANILKLÆDNINGU OG OFAN Á HANN KOMA LEKTUR 50X150 c/c 600 OG ÞVÍNÆST 9mm KROSSVIÐUR, ÞAKPAPPI OG ÞAKSTÁL.

EINANGRUN

GÓLF ER EINANGRAÐ MEÐ 150mm STEINULL. ÚTVEGGIR ERU EINANGRAÐIR MEÐ 125 mm STEINULL. ÞAK ER EINANGRAÐ MEÐ 125 mm STEINULL. Á VEGGI OG LOFT KEMUR RAKAVARNARLAG INNAN VIÐ EINANGRUN, ÞVÍNÆST LAGNAGRIND OG SVO VEGGJAKLÆDNING

EINANGRUNARGILDI GÓLFS ER 0,23 W/m²°C
 EINANGRUNARGILDI ÚTVEGGJA ER 0,22W/m²°C
 EINANGRUNARGILDI ÞAKS ER 0,25 W/m²°C.

Í GLUGGA ER NOTAÐ K-GLER MEÐ U=1,8 W/m²°C

HÚSIÐ SKAL STAÐSETT Á LÓÐ Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA. MÆNISSTEFNA SKV. FYRIRMÆLUM BYGGINGAFULLTRÚA.

LITUR Á HÚSI FALLI AÐ UMHVERFI. ÞAK VERÐUR KOKSGRÁTT OG TIMBURKLÆDNING TÓNÚÐ Í VIÐARLITUM.

SKÓLP SKAL TENGJA VIÐ 3000 m³ ROTÞRÓ SEM STAÐSETT SKAL SUÐVESTAN VIÐ HÚS SKV. AFSTÖÐUMYND. ÞÓ EKKI NÆR LÓÐARMÖRKUM EN 10m.

GRÁVATN SKAL LEIÐA Í GRJÓTSVELG AMK. 8m³.

FARA SKAL AÐ LEIÐBEININGUM Í RB-BLAÐI Rb (53),012, VATNSVEITU-, HITAVEITU- OG FRÁVEITULAGNIR Í DREIFBÝLI.

FRÁGANGUR RÓTÞRÓAR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ LEIÐBEININGAR UMHVERFISSTONUNAR.

TVÖ BÍLASTÆÐI SKULU VERA INNAN LÓÐAR VIÐ GÖTU.

Hinnar Eimann

Skráningartafli: Frístundahús Asparvík 3, Hraunborgum
 Landnúmer: 201282
 Matshlutanúmer: 01

Skrásetjari: Svanur Bjarnason, Verkfræðingur F.V.F.Í.
 Kennitala: 040365-5679
 Útgáfa: 4.01t Dags: 16.10.2005

| Uppskipting og lýsing | | | | | Stærðir | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D5M | D6 | D7 | D8 | D9 | D10a | D10b | D11 | D12 | D16 | D17 | |
| Lokun | Rými hæð-roð | Notkun texti | Höfuð-flokkun | Eignar-hald | Botnflötur m² | Milflötur m² | Stigar m² | Op m² | Brúttóflötur m² | Brúttóflötur sh < 1,8 | Salarhæð min | Salarhæð max | Brúttó rúmmál m³ | Nettóflötur m² | Birt flatarmál m² | Reiknitala skiptarúmmáls | Skipta-rúmmál m³ |
| | | Matshluti | | | 61,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,8 | 0,0 | | | 238,1 | 51,4 | 61,8 | 187,610 | |
| | | Botn | | | | | | | | | | | 12,4 | | | | |
| A | 01 | 1. hæð | | | 61,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,8 | 0,0 | | | 225,7 | 51,4 | 61,8 | | |
| | 0101 | Íbúð | N | 0101 | 61,8 | | | | 61,8 | | 2,88 | 4,61 | 225,7 | 51,4 | 61,8 | 3,65 | 187,610 |
| C | 0102 | Verönd | U | 0101 | 44,5 | | | | 44,5 | | | | | | | | |
| | | Alls | | | | | | | | | | | | | | | |

| Eignar-hald | Notkun texti | Birt flatarmál m² | Skiptarúmmál Sereign m³ | Sereign og sameign m³ |
|-------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0101 | Íbúð | 61,8 | 187,610 | 187,610 |
| | Alls | 61,8 | 187,610 | 187,610 |

AFSTÖÐUMYND MKV. 1:1000

STÖÐVERK - BYGGINGAVERKTAKAR ehf

Sími 483 5009 Fax: 483 5007
 Símar: 660 8730, 660 8731 og 660 8732

SKÝRINGAR VEGNA ELDVARNA

→ TÁKNAR RÝMINGARLEIÐ VIÐ ÚTGANG

→ BO TÁKNAR BJÖRGUNAROP

[R] REYKSKYNJARI

STAÐSETNING SLÖKKVITÆKJA OG REYKSKYNJARA SKAL GERÐ Í SAMRÁÐI VIÐ SLÖKKVILIDSSTJÓRA.

HELSTU STÆRÐIR

BRÚTTÓ FLATARMÁL HÚSS 61,8 m²

☒ KVÖÐ UM 2 BÍLASTÆÐI INNAN LÓÐAR.

FRÍSTUNDAHÚS ASPARVÍK 3, HRAUNBORGUM

GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHR.

BLAÐ NR: 101 VERK NR: 05-016

GRUNNMYND

KVARDI: 1:50, 1:1000

DAGS: 16. OKTÓBER 2005

HANNAÐ: SB

TEIKNAD: SB

SVANUR BJARNASON

Sími/fax: 483 5108

kt. 040365-5679

VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.

GSM: 896 3910

Netfang: svanurb@simnet.is