

ATH! Á LAGNATEIKNINGUM SÉST HVAR SETJA ÞARF GÖT OG RAUFAR Í PLÖTU OG SÖKKULVEGGI VEGNA LAGNA.

BENDING Í PLÖTU ER #K10 c250 LAGT Í MIÐJA PLÖTU


SKÝRINGAR

HÖNNUNARFORSEHDUR:

| | | | |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| SNJÓALAG | ALAGSSVÆÐI 1 | 1.0 | KN/m ² |
| VINDALAG | GRUNNGILDI z= 6.6 m | 1.4 | KN/m ² |
| EIGINDYNGD | ÞAK | 0.5 | KN/m ² |
| EIGINDYNGD | STEYPA | 25.0 | KN/m ³ |
| STALGÆÐI | K - KAMBSTÁL | f _{yk} = 410 | MPa |

ALLT KAMBSTÁL ER SUÐUHEFT OG BEYGIST UM HJÓLASKIFU MEÐ DVERMÁL SEM ER A.M.K. 8 SINNUM DVERMÁL STANGARINNAR. SKEYTILENGD KAMBSTÁLS ER 40xd, Þ.E. 40xDVERMÁL STANGAR. LARÉTT JÄRN SEM KOMA Í HORN EÐA DVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN. UMVERFIS ÖLL GÖT SKAL SETJA 2 K12 ER NÄI A.M.K. SKEYTILENGD ÚT FYRIR ÖP, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

STEINSTEYPA:
ÖLL STEYPA ER S250 MEÐ A.M.K. 300 KG SEMENT Á RÜMMETER. LOFTINNIHALD SKAL VERA 5-7 %.
SIGMÁL 50 - 80 mm.
ÖLL STEYPUVINNA SKAL VERA FRAMKVÆMD SAMKVÆMT ÍST10.
MINNSTA STEYPUHULA: VEGGIR AÐ JARÐVEGI 30 MM
PLÖTUR OG VEGGIR INNI 15 MM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|-----|-------|-----------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
|  VERKEFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS <small>AUSTURVEGI 3-5, 800 SELFOSSI, Sími 482 3900, FAX 482 3914</small> | | | | | | | | | | Verk: EFRI BRÚ GRÍMSNESHREPPÍ | | | | |
| Hnitakerfi: | | | | | | | | | | BURÐARVIRKI | | | | Mkv: |
| Hæðakerfi: | | | | | | | | | | SÖKKLAR OG PLATA | | | | Mkv: 1:50 |
| Vörpun: | | | | | | | | | | Hannað: GH | | | | Mkv: |
| Skráarnafn: 98044-50 | | Tilvísanir | | Br. | Dags. | Eðli breytingar | Af. | Sp. | Samþykkt: | Teiknað GH | Yfirfarið: | Dags: MARS 1998 | Verknr: 98044 | Teikn.nr: 101 |