



Skýringar

Neysluvatnslagnir:

Heitt: Álplast

Kalt: Ryðfrytt AISI 316 stál

Innra þvermál lagna er gefið upp á teikningum. Lagnaleiðir eru yfirleitt undir gólf 2. hæðar. Allt lagnaefni skal hafa RB vottun. Lagnir skulu þrýstiprófaðar samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda (min 10 bar). Stofnlagnir eru einangraðar með 20 mm glerullarhólkum. Lagnir í léttum veggjum eru einangraðar með ádragi. Kalt neysluvatn vafið með tjörupappa undir einangrun.

ÚTG.	BREYTING	DAGSR.	NAFN	YFIRF.

A1

Borg í Grímsnesi
Skóli og stjórnsýsluhús
Neysluvatnslagnir
Grunnmynd 2.hæð

TEIKNUNUMÉR EF04BS P-11	MÆLKVAFI 1:50	ÚTGÁFA
Línuhönnun varkröðustofa Sími: 585 1500, Fax: 585 1501	HAUNAD HJS TEIKNAD EBNHS YFIRFARAD KA	ÚTGÁFA DAGSETNING 27.01.2005 27.01.2005 03.02.2005

SAMM. *[Signature]*
ritfildisagn@borgi.grimsnesi.is/teikningar/teikningar/1.h.neysluvatn