



**Skýringar**

Ofnar:  
 B(500x2400) = Gerð (hæð x lengd)  
 Á hvem ofn kemur stillití, loftskúfa og krani með hitanema.

Ofnalagnir:  
 Efni: Álplast.  
 Innra þvermál lagna er gefið upp á teikningum.

Framrás: - - - - -  
 Bakrás: \_\_\_\_\_

Lagnaleiðir eru yfirleitt undir gólf 2. hæðar.  
 Allt lagnaefni skal hafa RB vottun.  
 Lagnir skulu þrýstiprófaðar samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda (min 6 bar).  
 Stofnlagnir eru einangraðar með 20 mm glerullarhólkum.  
 Lagnir í léttum veggjum eru einangraðar með ádragi.

UTG.	BREYTING	DAGL.	NAFN	YFRF.

A1

**Borg í Grímsnesi**  
 Skóli og stjórnsýsluhús  
 Ofnalagnir  
 Grunnmynd 2.hæð

TEKNIKNÚMÉR EF04BS P-21	MÆLKVÆÐI 1:50	ÚTGÁFA
<b>Línuhönnun</b> VERKFRÆÐISTOFA SÍMÍ: 585 1500, FAK: 585 1501	NAFN HANS TERNAÐ EBN/HIS YFRF/ARB AK	DAÐSETNING 27.01.2005 27.01.2005 03.02.2005

SMB: *Línuhönnun*  
 mfastagniborg | grímsnesihöskingar | Hagkerfi 2.h. ofnalagnir