



OFNASKRÁ

Nr.	Staðsetning	Gjóf [W]	Hæð [mm]	Lengd [mm]	Tenging	Stýring Danfoss	Gerð ofna	Athugasemdir
101	Ræsting	723	600	700	x	x	B	tvöfaldur með einum konvektor
102	Geymsla	930	600	900	x	x	B	tvöfaldur með einum konvektor
103	Geymsla	723	600	700	x	x	B	tvöfaldur með einum konvektor
104	Lyfta	1895	700	1200	x	x	C	tvöfaldur með tveimur konvektor
105	Sérkennsla	2160	500	2400	x	x	B	tvöfaldur með einum konvektor
106	Raungreinar	2430	500	2000	x	x	C	tvöfaldur með tveimur konvektor
107	Tungumál	2430	500	2000	x	x	C	tvöfaldur með tveimur konvektor
108	Anddyri		70	2500	x	x	Runn-yl	
109	Anddyri		70	2500	x	x	Runn-yl	
201	Fjölnotarymi	2160	500	2400	x	x	B	tvöfaldur með einum konvektor
202	Fjölnotarymi	2160	500	2400	x	x	B	tvöfaldur með einum konvektor
203	Oddviti	1800	500	2000	x	x	B	tvöfaldur með einum konvektor
204	Sveitastjóri	1800	500	2000	x	x	B	tvöfaldur með einum konvektor
205	Bókari	1800	500	2000	x	x	B	tvöfaldur með einum konvektor
206	Afgreiðsla	3645	500	3000	x	x	C	tvöfaldur með tveimur konvektor
207	Forými	2430	500	2000	x	x	C	tvöfaldur með tveimur konvektor
208	Forými	2916	500	2400	x	x	C	tvöfaldur með tveimur konvektor
209	Fjölnotarymi	2916	500	2400	x	x	C	tvöfaldur með tveimur konvektor
210	Geymsla	1529	700	700	x	x	E	þrefaldur með þremur konvektor
211	Kaffikrúkur	723	600	700	x	x	B	tvöfaldur með einum konvektor
212	Ræsting	723	600	700	x	x	B	tvöfaldur með einum konvektor
213	Fundarh.	1980	500	2200	x	x	B	tvöfaldur með einum konvektor
214	Vinnusvæði	2430	500	2000	x	x	C	tvöfaldur með tveimur konvektor
215	Skólástjóri	2430	500	2000	x	x	C	tvöfaldur með tveimur konvektor

Skýringar

Ofnar:  
B(500x2400) = Gerð (hæð x lengd)  
Á hvorn ofn kemur stillit, loftskrúfa og krani með hitanema.

Ofnalagnir:  
Efni: Álplast.  
Innra þvermál lagna er gefið upp á teikningum.

Framrás: - - - - -  
Bakrás: \_\_\_\_\_

Lagnaleiðir eru yfirleitt undir gólf 2. hæðar.  
Allt lagnaefni skal hafa RB vottun.  
Lagnir skulu þrýstiprófaðar samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda (min 6 bar).  
Stofnlagnir eru einangraðar með 20 mm glerullarhólkum.  
Lagnir í léttum veggjum eru einangraðar með ádragi.

ÚT: BREYTING DÖGS. NAFN YFRIF

A1

Borg í Grímsnesi  
Skóli og stjórnsluhús  
Ofnalagnir  
Rúmmynd

TEKNIÐMÉR EF04BS P-22	MÆLKVAÐI 1:50	ÚTGAFA
<b>Línuhönnun</b> Verkfræðistofa Sími: 585 1500, Fax: 585 1501	HNÁVAÐ 1.ÉS 27.01.2005	HNÁFN DAGSETNING 27.01.2005
SMÞ mfestogborg   grímsneshekkjar   lagnir/veysluh-rúmmynd	TERJAÐ YFRIFARER KA	EBNHS KA 03.02.2005