

Samþykkt

28 MARS 2006

Guðjón P. Sigfússon
 P. Sigfússon & Sónarar, Árnassv. 10

Almennar skýringar:

Efni og gerð:
 Sökkull, gólfplata eru úr járnbentri steinsteypu. Þak er timburþak. Þakið er borðaklætt og þar ofan á kemur báruð málmklæðning. Veggir eru gerðir úr timri klæddir með standandi timburklæðningu. Lagnir eru lagðar í vegg og gólf.

Brunaveggur EI 60 milli bilgeymslu og íbúðar skal vera í fullri húsbreidd. Veggurinn skal ná út að ystu vegg- og þakklæðningu. Loft- og veggklæðningar bilageymslu skulu vera í flokki 1.

Í bilageymslu skal vera handslökkvitæki af viðurkenndri gerð. Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa þer hljóðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlits ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3. Reykskynjarar eru samtengdir.

Allar úthurðir (hurðarflekar) eru 900 mm að breidd einning hurð inn úr anddyri aðrar hurðir eru 800mm. 2 bilastæði eru á bilaplani.

Annað:

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m ² K
Útveggir	0.40 (150 mm steinull)
Þak	0.20 (200 mm þakull)
Gólf	0.30 (75 mm plasteinangrun.)
Gluggar (k-gler)	2.00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3.00 (35 mm gegnheill víður)

- > Útgangur.
- > Rýmingarleið.
- R Reykskynjari.
- LR Loftræsting.
- HS Handslökkvitæki
- GN Niðurfall.
- GSN Gegnumstreymisniðurfall.
- BO Björgunarop, stærð gefin á teikningu.
- 00,00 FG Gólfkóti á frágengið gólf.
- Inntök Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

A		
Br:	Hverju breytt:	Dags. Kvittun:

Borgarbraut 5	Teikn nr:
801 Selfoss	101

Aðalteikningar	Frumstærð:
Grunmynd	A2

Dags: 21. mars 2006	Skala: 1:100	Hann: GBS
Samþ: <i>Guðjón P. Sigfússon</i>	V.nr05 152	Teikn: JAG

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS

