



SAMPYKKT

27 MAI 2009
Alfj. Kjálam
 Byggingafulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahv.

Byggingarfr.

Almennar skýringar:

Efni og gerð:
 Sökkull og gölfplata, eru úr járnþentri steinsteypu. Þak er timburþak. Þakið klætt með borðaklæðningu, á borðaklæðningu skal setja þakdúk með bræddum samskeytum þar sem þakhalli er undir 14°, ysta klæðning er bárujárni. Útveggir eru timburveggir, klæddir á utan með báruáli og harðvið. Lagnir eru lagðar í raflagnagrind í útveggjum, grind milliveggja og gölf.
 Heitur pottur skal vera með læsanlegu loki til að hylja hann, sé hann ekki í notkun til varnar slysum. Einnig skal vera minnst 0,40m barmur í kringum pottinn umhverfis göngusvæði hans.
 Handslökkvitæki skulu vera af viðurkenndri gerð.
 Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hliðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlits ríkisins.
 Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3.
 Reykskynjarar eru samtengdir.
 Allar útihurðir (hurðarflekar) eru 900 mm að breidd einning hurð inn úr anddyri aðrar hurðir eru 800mm. Bílastæði eru við húsið.

Annað:
 Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m² K
Útveggir	0,40 (150 mm steinull)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gölf	0,30 (75 mm plasteinangrun.)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 (35 mm gegnheill víður)

- ➔ Rýmingarleið
 - [R] Reykskynjari
 - [LR] Loftræsting
 - [HS] Handslökkvitæki
 - [GSN] Gegnumstreymisniðurfal
 - [BO] Björgunarpop (stærð gefin á teikn.)
 - XX.XX FG Gölfkvíti í m á frágengið gölf
- Öll mál í mm nema annað er tekið fram

Br.	Hverju breytt.	Dags.	Kvittun:
A			
C			
D			

Brekkur 10 Grímsnesi	Teikn nr: 100
Aðalteikningar Grunnmynd	Frumstærð: A2
Dags: 22.05.2009	Mks: 1:100
Samp: <i>Alfj. Kjálam</i>	020162-3099 V.nr:09 017
	Teikn: AI

TGS TEIKNISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: TGS@TGS.IS