

SAMÞYKKT
 27 MAÍ 2009
Alfgr. Galanna
 Byggingafræðitími upps. Ámessýslu og Flóahfr.

Almennar skýringar:

Efni og gerð:
 Sökkull og gólfplata, eru úr járnbentri steinsteypu. Þak er timburþak. Þakið klætt með borðaklæðningu, á borðaklæðningu skal setja þakdúk með bræddum samskeytum þar sem þakhalli er undir 14°, ysta klæðning er bárujárni. Útveggir eru timburveggir, klæddir á utan með báruáli og harðvíði. Lagnir eru lagðar í rafagnagrind í útveggjum, grind milliveggja og gólf. Heitur pottur skal vera með læsanlegu loki til að hylja hann, sé hann ekki í notkun til varnar slysum. Einnig skal vera minnst 0,40m barmur í kringum pottinn umhverfis göngusvæði hans. Handslökkvitæki skulu vera af viðurkenndri gerð. Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðstjóra og hafa ber hlöðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlits ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3. Reykskynjarar eru samtengdir. Allar útihurðir (hurðarflékar) eru 900 mm að breidd einning hurð inn úr anddyri aðrar hurðir eru 800mm. Bilastæði eru við húsið.

Annað:
 Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:
 Byggingarhluti W/m² K

Útveggir	0,40 (150 mm steinull)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gólf	0,30 (75 mm plasteinangrun.)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 (35 mm gegnheill víður)

- ➔ Rýmingarleið
 - R Reykskynjari
 - LR Loftræsting
 - HS Handslökkvitæki
 - GSN Gegnumstreymisniðurfall
 - BO Björgunarp (stærð gefin á teikn.)
 - XX,XX FG Gólfkvíti í m á frágengið gólf
- Öll mál í mm nema annað er tekið fram

Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
A			
C			
D			

Brekkur 10
 Grímsnesi

Teikn nr:
103

Aðalteikningar
 Snið

Frumstærð:
A2

Dags:	22.05.2009	MKV	1:100	HannAI/GþS
Samþ:	<i>Alfgr. Galanna</i>	020162-3099	V.nr.:09 017	Teikn: AI

TGS TEIKNISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: TGS@TGS.IS

SNIÐ A-A
 MKV 1:100

SNIÐ B-B
 MKV 1:100

SNIÐ C-C
 MKV 1:100

