


GRUNNMYND SÖKKULS
MKV. 1:50



SNID $\frac{A}{120 \ 120}$ 1:20

SNID Í SÖKKULVEGG
Mkv. 1:20

Utan á undirstöðu þar sem litið meðir á er sett raphúð (ca. 5mm mürhúð). Takkadúkur er settur þar sem búast má við miklum raka.

STEINSTEYPA

STEYPA ER C25/30 MED A.M.K. 300 Kg SEMENT í m³.

LOFTINNIHALD STEYPU : 6-8 %
V/S-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b) : < 0.55
SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm
MESTA STEINASTÆRD : 32 mm
TITRA SKAL ALLA STEYPU.

STEYPUHULA Á JÁRNUM

GILDIN EIGA VID UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER MIKIL GILDA ADRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÁRNA.

	PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÚLUR
INNANHÚSS	15	20	20	20
UTANHÚSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
STEYPT AD JÖRD	50	50	50	50

UM BITA OG SÚLUR GILDIR EINNIG:
C1 ≥ 1.5xd

STEYPUSTYRKARSTÁL

STÁLGÆDI:
K - KAMBSTÁL fyk = 500 Mpa

BEYGING STÁLS
d = ALLIR SVERLEIKAR



SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT EFTIRFARANDI:
D = 5 x d

ÞVERMÁL STÁLS, d í mm	10	12	16
SKEYTILENGD í mm	500	600	800

LÁRÉTT JÁRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

BENDING Í SÖKKULVEGGI

2 K12 EFST OG NEDST
K10 c/c 250 LÖDRÉTT
K10 c/c 300 LÁRÉTT.




MÁL ERU í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

SNID VEGGUR, ÞAK, SÖKKLAR:

FESTIJÁRN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRÚFUR:
STÁLGÆDI Í TIMBURFESTINGUM SKULU VERA A.M.K. ST37-2 SKV. DIN 17100. ALLAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERADAR EDA RYDFRÍAR.
ÖLL FESTIJÁRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR Í GAGNVARID TIMBUR SKULU VERA HEITGALVANISERUD EDA RYDFRÍ. EKKI MÁ NOTA SAMAN RYDFRÍA NAGLA OG GALVANISERUD FESTIJÁRN.

48x320 BMF GAFFALANKERI
NEGLING:
2x4 STK. KS31/40 Í SPERRU
8 STK. KS 31/40 Í VEGGLÆGJU



SNID
MKV. 1:20

VERKFRÆÐISTOFA ÁRÞORÐAR ehf
AUSTURVEGI 68 800 SELFOSSI
SÍMI 480 4900 FAX 482 3651
www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is

DVERGAHRAUN 28, GRÍMSNESI

BURDARVIRKI:	MKV:
GRUNNMYND SÖKKULS	MKV: 1:50
SNID, SKÝRINGAR	MKV: 1:20
HANNAÐ: T.ELLERT JÓMASSON	TEIKNAD: GUNNAR SIGURÞÓRSSON
VERKNÚMÉR: 06045	SKÝRARNUMÉR: 06045-120-U1
DAGSETNING:	TEIKNING NÚMÉR:
08.06 2006	120

201170-3979