


**ATHUGIÐ!
SETJA ÞARF 50MM STEINULLAREINANGRUN
UTAN UM PÍPUR VIÐ ÚTVEGG.**

GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA
MKV. 1:50



NEYSLUVATNSLAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í mm.
LAGNIR ERU Í RÖR Í RÖR KERFI.
IDRÁTTARÖR ERU ÚR HD, EN IDREGIN
RÖR PE-X, PB EDA ALPEX.
ALMENNT ERU HEITA(RAUD RÖR)- OG
KALDAVATNSLAGNIR(BLÁ RÖR) Ø16x2.0 RÖR
MED 25/20 HD SEM STEYPT ERU Í GÖLF.

NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED
KÖLDU VATNI Í 3 KLST. VIÐ 15 BAR ÞRÝSTING
OG TAKA SKAL ÞRÝSTINGINN EFTIR 30 MÍN,
60 MÍN OG SVO Í LOK PRÓFUNARTÍMA.
NIDURSTÖÐUR SKAL SETJA Á MEDFYLGJANDI
PRÓFUNARBLAD.

SKAMMSTAFANIR:

HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
SB	STEYPIBAD
BK	BADKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
UV	UPPÞVOTTAVÉL
ÞV	ÞVOTTAVÉL
SV	SKOLVASKUR
HR	HREINSISTÚTUR MED LOKI
ÞSV	ÞVAGSKÁL Á VEGG
LP	LOFTPÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
BR	BRUNASLANGA
GS	GARDSLANGA

LÍNUGERDIR:

———— KALT NEYSLUVATN
———— HEITT NEYSLUVATN



VERKFRÆÐISTOFA ÁRÞORGAR ehf
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSS
SÍMI 480 4000 FAX 482 3851
www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is

DVERGAHRAUN 28, GRÍMSNESI

PÍPULAGNIR:	MKV:	
NEYSLUVATNSLAGNIR	MKV: 1:50	
SNID, SKÝRINGAR	MKV: 1:10	
HAUNAD: T.ELLERT TÓMASSON	TEKNAÐ: GUNNAR SIGURÞÓRSSON	
VERKUNUMÉR: 06045	SKRÁRNAFN: 06045-530-U1	
DAÐSETNING:	SMÞYKKT:	TEKNING NÚMÉR:
08.06.2006	<i>[Signature]</i>	530

201170-3979