



ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en
límtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé
tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja.
Rakastigi í timbri við uppsetningu skal ekki vera
hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja
asfaltþappa.

GRINDUR:
Fótstykki: 45x145, gagnfúvarið.
Stoðir: 45x145
Vegglægja: 45x145
Millispil / lausholt: 45x145 c/c, sjá teikningu.
Öll samskeyti neglist með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGIAGRINDUR:
9mm rakapólinn (WBP)
5 laga grenikrossviður, negldur í rakapólið lím með
GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:
N1: Negling 3 stk. N46/125 í hverja stoð.
F5: Gataplata 120x300. Negling 2x6 stk. KS 40/40.
F6: Bitaskór 48x136
V1: 1 stk. BMF 105 vinkill m/ styrkingu
Negling: 2x6 stk. KS 40/40

AÐRAR FESTINGAR SJÁ SÉRTEIKNINGAR.

STÁLVIRKI OG FESTINGAR
Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað
komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v.
notkunaraðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem
tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til
hliðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað.
Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu
vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman
ryðfría nagla og galvaniseruð festingarn. Suður skulu hafa
minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt
þeirra stáhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinnna
skal uppfylla DS 316.

Ú1: 26.12.09 GRG Frumútgáfa
Útgáfa: Dagsetn: Af: Skýring:

Verksmiðjan
teikni- & verkfræðisjónusta

Austurvegi 4, 800 Selfoss, S:482 1166, www.verksmidjan.net

FLJÓTSBAKKI 29 Teiknínúmer:
Grímsnes- og Grafningshr. **210-01**
Gestahús

Burðarvirki: Mælikvarði:
Grunnmynd veggja, veggjagrindur 1:50
Skýringar

Hannað: Gísli Rafn Gylfason Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 26.12.2009 Verknúmer: 09 039 Frumstærð: A2
Abyrgðarm. og réttahafi: Valur Arnason Valur Arnason 051073-5099