



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru $4\frac{1}{4}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakabollinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með $\frac{2}{65}$ C150 í rakapolið lim. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur $\frac{38}{100}$ minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C400 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 95 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm. Tvöfaldar eða þrefaldar stoðir boltist saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlinu stoðar, á vixl.

F1-F4

Sjá sérmyndir

VERK:	Grjóthólsbraut nr. 10 - Öndverðanesi, 801 Grímsnes	TEIKN NR.:	200
HLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd veggja	KVARDI:	1:50
DAGS:	11.06.12	TEIKN:	BL
SAMF:	Björgvin Viglússon 040546-2009	NR:	01 115
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			