

NR.	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU F 001

GÓLFHITAPIPUR ERU PEX-LAGNIR 16 mm MED SÓREFNISKÁPU. LAGNIR SKULU ÞRÝSTI-PRÓFADAR SAMKVÆMT LEIDBEININGUM FRAMLEIDANDA

LEGGJA SKAL ÁDRAGSHÓLKA Á FRAMRÁS AD HITUDUM SVÆÐUM

HERBERGISHITI STÝRIST MED HITASTILLI Í VIÐKOMANDI HERBERGI SEM TENGIST SEGULLOKA VID TENGIGRIND Á GÓLFHITAPIPUM

③ NÚMER SLAUFU
③ LENGÐ SLAUFU

GÓLFHITAKERFI ER LOKAD KERFI TENGT MILLIHITARA. AFYLLING 30% GLYKOL BLANDA

13/7 '11. L.S.E.
SEMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

HÁAHLÍÐ 22


GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHR
801 LAUGARVATN



KLÖPP

KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÉDINGAR EHF
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

FRÁGANGUR LAGNA Í GÓLFPLÖTU AÐALHÚSS



OFNATAFLA								
HERBERGI NAFN	HITATAP WÖTT	OFN NÚMER	HITAGJÖF WÖTT	HÆÐ mm	LENGD mm	OFNAGERÐ OFNAR FRA OSS	TENG 10 mm	STÝRING OFNLOKI
ELDHÚS/STOFA	14800	101	963	300	1200	22-C	AB	FRAMRÁS
SAMTALS	800		963					

*heild-gólfhiti

GÓLFHITI/OFNAR	
HITATAP	5310 W
AFKÖST GÓLFHITA	4511 W
AFKÖST OFNA	963 W

HEILD	
HEILDARHITATAP HÚSS	5310 W
HEILDAR AFKÖST GÓLFHITA OG OFNA	5474 W

HEITI TEIKN. **GÓLFHITALAGNIR**

MÆLIKVARDI 1:50 DAGS. JÚL 2011

TEIKNING H 001 VERK V 11-104

BREYTING YFIRFARID S.E.