



GRUNNMYND 1:50
GOLF OG UNDIRSTÖÐUR

SKÝRINGAR - TIMBURVIRKI:

ALAG SKV. 1ST 12:

SNJÖR: GRUNNDRÖG: 1.8 kN/M²
VINDUR: GRUNNDRÖG: 1.4 kN/M²

TIMBURGÆÐI SEU A.M.K. K19, SKV. DS413.
GÆÐI LÍMTRÉS SEU AMK. L40 SKV. DS413.
ÞAK ÞÉTTKLÆÐIST HEI 25x150, OG NEGLIST MEÐ 3 STK. 31/75 Í SPERRU.
(SBR. TEIKNINGAR)
ALLT TIMBUR UTANHÜSS SKAL FÖUVERJA T.D. MEÐ C-TOX.
FÖTSTYKKI OG GÖLFBITA SKAL GAGNFÖUVERJA.
ALLIR NAGLAR, BOLTAR OG TENGISTYKKI SEU GALVANHÖÐUÐ.
Í HVERT BIL MILLI SPERRA KOMI LOFTUNARRÖR,
Ø32 PE4, MEÐ 1BRÁÐDU NETI, 1 STK. MILLI ÞAKASA.

ALLAR SUÐUR MIN. 4mm.

X : STAÐSETNING STÍFRA ENINGA
T* : ÍSTEYPT FESTIJÄRN SBR. SERMYNDIR
F/D* : FESTIJÄRN SBR. SERMYNDIR
GK : GÖLFKÖTI (AKVARÐIST AF BYGG.FULLTR.)

MÁL ERU Í MM NEMA ANNARS SE GETIÐ.

SKÝRINGAR - STEYPTAR UNDIRSTÖÐUR:

GRAFA SKAL FYRIR SÖKKLUM NIÐUR Á BURÐARHEFAN KLAPPARBOTN. STEYPA SKAL SÖKKLA BEINT Á KLÖPP. SE KLÖPP NEÐAR EN 1.2 m SKAL FYLLA UNDIR SÖKKLA MEÐ FROSTÖRUGGRI GRUS, BLEYTA VEL OG ÞJAPPA UNDIRSTÖÐUR GANGI MINNST 1.5 M NIÐUR FYRIR JARÐVEGSFYRIBÖRÐ. UNDIRSTÖÐUR ERU Ø300 MM, NEMA ANNAD SE SÝNT.

STEYPUGÆÐI UNDIRSTAÐNA SKAL VERA S250. LOFTINNIHALD STEYPU SKAL VERA 5-7 %, SIGMÁL 6-8 CM. TITRA SKAL ALLA STEYPU. SETJA SKAL KAMBSTÁL. KØ400, 4K12 Í HVERJA SÖLU OG LYKKJUR R8 MEÐ 250 MM MILLIBILI. STEYPUHULA Á JÄRN: 30 MM

STAÐFERA SKAL UNDIRSTÖÐUR FYRIR HVERT HÜS
DEGAR UPPLÝSINGAR UM JARÐVEGSADSTAÐUR LIGGJA FYRIR

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS HF. FÖLVAÐI ST. BOD STELFOSI 2.00-81778		BLAÐ	1
SG Einingahús Orlofshús - Þórshús		KVARNI	1:50
Burðarvirki Gölfásar, undirstöður og festingar		NEÐUR	GDS
		TIÐUR	GDS
		DAGUR	1/3/85
NR:	DAGS	BREYTING	AF
			SAÐUR
			NR: 85029