



SKÝRINGAR

Grind 45x145 m/m 600mm er í útveggjum, 50x100mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Límtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt Grindaefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað með 2x40 mm PEH röri með neti í hverju þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9mm krossviði, til vindstíflingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 15mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Á þó ekki við um límtré, Þar má nota hringlaga skífur \varnothing 25 mm.

Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar. Setja skal asfaltþappa á dregara undir pallinn. Í þaki skal koma fyrir vindbandi 1.5x25 sem liggur í kross yfir þak. Vindband neglist með 2 stk. 3,1x75 (3") í sperrur og 5 stk. 3,1x75 í hornstoðir veggja. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skulu ath. á teikningum arkitekts. Þakull er 200mm.

Dags:	Breytingar	Nr.	Nafn
 meter Verkfræðistofa ehf Síðumúli 1, 108 Reykjavík ARITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:			
<small>Sími: 5678922, Gsm: 8940059 meterverk@gmail.com</small>			
HRAUNTRÖÐ 17, LANDI VADNESS			
OFANVARP Á GRINDUR OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ 398-801-HRAUNTRÖÐ 17	HANNAÐ FÓ	TEIKNAD FÓ	YFIRFARID FÓ
			ÓTGÁFA 01
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 398-B04	MKV. 1:50	BLAD NR. B-04
<i>F. Ólafsson</i>	DAGS. 20.11.2010	VERK NR. 398	