



MÓTTÍÐ  
21 MAÍ 2012  
*G.J.*  
Byggingafulltrúi / Almennsýsla og Flóanr.

Nema annars sé getið

ALMENNIR SKILNINGAR

1. Allar gættir og gættir eru 3x1,5mm<sup>2</sup>.
2. Þilur eru lagðar í frágöngu gólfi og í miðja dós.
3. Hæð tengla í kölskúr og þvottahúsi er 1100 mm.
4. Hæð tengla í eldhúsi er 250 mm.
5. Hæð tengla í kölskúr og þvottahúsi er 1100 mm.
6. Hæð tengla í eldhúsi 1100 mm.
7. Hæð síma (S) og sjónvarpstengla (L) er 250 mm.
8. Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útistöð dyrasíma (U) er 1350 mm en þjöllu (B) 2300 mm.
9. Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm).
10. Málstraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
11. ----- Lagnir í gólfi.
12. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu lofti eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 30 mm bil á milli pípa, þannig að steypa geti á auðveldan hátt runnið á milli þeirra.
13. Greinar eru ekki í öllum tilvikum síndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
14. Málhlutar lagna, tækja, bað- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
15. Þil tákna eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
16. Þil tákna eru samkvæmt staðli.
17. Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
18. Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum, Löggildingarstofu og Pósts og síma.

MÍÐAÐ ER VIÐ AÐ INNBROTTSVARNAR OG BRUNAKERFI VERÐI ÞRÁÐLAUST. OG MÖGUL.  
RAFVIRKI SKAL KYNNA SÉR VANDLEGA ARKITEKTATEIKNINGAR OG AÐRAR TEIKNINGAR AÐUR EN HANN HEFUR VERKIÐ TIL AÐ FORDAST MISTAK.

FRAMFYLGJA SKAL Í ST 200, Í ST 150 OG TÆKNILEGUM TENGISKILMÁLUM

SKÝRINGAR VIÐ SMÁSPENNU:

- D = Innitæki dyrasíma
- B = Dyrabjalla
- U = Utistöð f/dyrasíma
- S = Símatengill
- L = Loftnetstengill
- R.S. = Reykskynjari
- H = Hátalaratengill

Breytingar			
Nr.	Dags.	Breyting	Sp.

Hönnuður  
**GUNNAR JÓNSSON**  
**RAFÞENFRÆÐINGUR**  
ÁLFASKEIÐI 33A  
220 HAFNARFJÖRDUR  
KT: 040158-6509  
SÍMI: 565-1169  
GSM: 891-6858

Samþykkt  
Verkheiti  
**HRAUNVELLIR 2**  
**KERHRAUN E - SVÆÐI**  
Verkhuti  
**SMÁSPENNA**

Kvarði  
1:50

Dags.  
22.02.2012  
Teikning nr.  
3