



DÆLA ALPHA 25-60
 MÖTURLOKI V2-41
 STJÖRNSTÖÐ DANFOSS CF-MC

TENGING GÖLFHITA MEÐ
 MILLIHITARA OG DÆLU, HITASTIG Á VAÐNI LÆGRA EN 70 C
 30 % FRÖSTLÖGUR (GLUKÖSA)
 FRÖSTLÖG SKAL ATHUGA OG
 MÆLA MEÐ HÆFILEGU TÍMABILI

**HITALAGNIR:
 EINANGRUN**

GÖLF: 100 MM PLASTEINANGRUN EÐA STEINULL
 ÚTVEGGIR STEYPTIR: 100 MM PLASTEINANGRUN EÐA STEINULL
 TIMBUR: 150 MM STEINULL
 GLUGGAR: TVÖFALT K-GLER
 ÞAK, STEYPT PLATA 200 MM ÞAKULL
 LÉTT LOFT 200 MM ÞAKULL

PIPUR OG ÖFNAR:

GÖLFHITAPIPUR ERU PEX PIPUR MEÐ SÖREFNISKÁPU.
 PIPUR OG TENGI SKULU VOTTAD AF VIÐURKENDRI STÖFNUN.
 GÆTA SKAL ÞESS AD EÐLILEG ÞENNSLA HINDRIST EKKI Á LÖGNUM.
 ALLAR LAGNIR SKULU VERA VIÐURKENDAR OG Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐIR.

VATNSLAGNIR:

PIPUR OG TENGI SKAL VERA PEX RÖR Í RÖR VOTTUÐ AF
 VIÐURKENDRI STÖFNUN.
 KALDAVATNSLÖGN Í VEGGJUM SKAL VEFJA MEÐ SISALPAPPA INNST.
 TENGIKRANAR SKULU VERA VIÐ ÖLL TÆKI.
 EINSTREYMISLOKAR VIÐ ÞVOTTAVÉLAR.
 MESTUR HITI Á HEITU NEYSLUVATNI SKAL EKKI VERA MEIRI EN 55° C
 AÐRAR LAGNIR Í NEYSLUVATNI SKULU VERA ÖR RYÐFRÍU STÁLI.
 LAGNIR UTANHÜSS SKULU LAGÐAR Í FRÖSTFRÍTT DÝPI.
 FRÁGANGUR OG EFNI SKAL AD ÖÐRU LEYTI VERA SAMKVÆMT VIÐEIGANDI REGLUGERÐUM.

ÞRÝSTIPRÓFANIR

Heildar þróftími er 3 klst.
 fyrir aquatherm Skipting þróftíma er eftirfarandi:
 göfhitagnir og neysluvatnslagnir

10 mín setja upp þrýsting A-punktur
 20 mín setja þrýsting aftur í upphafsþrýsting *
 30 mín skrá stöðu á þrýstimæli B-punktur
 60 mín skrá stöðu á þrýstimæli C-punktur

Forþróf
 Tími liðinn:

* Ath. að tímabilin hér að ofan þar sem þrýstingur er settur aftur í upphafsþrýsting er aðeins til viðmiðunar en þó skal auka þrýsting tvisvar sinnum innan 30 mín með sem jöfnustu millibili.

Hér er forþrófi lokið og má þrýstingur mest hafa fallið um 0,6 bör frá B til C
 ath. þetta próf hefst strax í framhaldi frá punkti C

Aðalþróf
 Tími liðinn:

180 mín skrá stöðu á þrýstimæli D-punktur
 Hér er aðalþrófi lokið og má þrýstingur mest hafa fallið um 0,2 bör frá C til D

Þrófunarþrýstingur er 1,5 x hámarksþrýstingur frá veitu. Þróf = 1,5 x Þveitu
 Ath. mælarnir sem notaðir eru við prófun skulu vera viðurkendir og skal vera hægt að greina mjög auðveldlega breytingu um 0,1 bar á þeim.

SKAMMSTAFANIR OG TÁKN

1		RL	RENNILOKI
2		EL	EINSTREYMISLOKI
3		VM	VATNSMÆLIR
4		SL	HEMILL
5		VÖS	VÖKVASÍA
6			ÖRYGGISLOKI
7		ÞJ	ÞRÝSTIJAFNARI AVD15
8		SLL	SLÁUFULOKI, MÖTSTÖÐULOKI AVD15
9		SK	SLÖNGUKRANI
10		HM	HITAMÆLIR
10		HþM	HITA OG ÞRÝSTIMÆLIR
11		LP	LOFTÞÖÐI

Breytingar		

KIÐJABERG 16 GRÍMSNESI

HERMANN ISEBARN MTFI
 TEIKNISTOFA KRITNIBRAUT 4
 s 8487250 kt 050244-4319

Mál		MÉLAGRIND, SKÝRINGAR
Ting	náv 2012	
Blað	13	

Yfirfarið
 Hannað