



MÖTTEKID  
 05 FEB. 2013  
*Gulfrón*  
 Byggingafræðingur og El- og Pípuverksmiðingur

**ALMENNAR SKÝRINGAR:**

1. Allar pípur eru 16mm og vir 3x1,5mm<sup>2</sup>.
2. Öll mál eru í mm frá fullfráengnu gólfi og í miðja dós.
3. Hæð rofa frá gólfi er 1100 mm.
4. Hæð tengla frá gólfi er 250 mm.
5. Hæð tengla í eldhúsi 1100 mm.
6. Hæð sjónvarpstengla (L) er 250 mm.
7. Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm).
8. Málstraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
9. ——— Lagnir í gólfi.
10. Greinar eru ekki í öllum tilvikum síndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
11. Málhlutar lagna, tækja, bað- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
12. Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
13. Öll tákn eru samkvæmt staðli.
14. Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
15. Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum.

Nema annars sé getið

ALLAR NÁKVÆMISMÆLINGAR SKULU GERÐAR Á TEIKNINGU ARKITEKTS.

MÍÐAÐ ER VIÐ AÐ HITANEMAR FYRIR GÓLFHITASTÝRINGU VERÐI ÞRÁÐLAUST.

FRAMFYLGJA SKAL ÍST 150:2002 OG TÆKNILEGUM TENGISKILMÁLUM

Samræmingarhönnuður  
*Semko. Þótt. ARKO. Þótt.* Dags. 1/2 2013  
 Aritun Sérhönnuðar: Vilhjálmur Rist 301168-5199  
*Collipalmar Þis*  
 301168-5199 Dags. 28.11.2012

Útgáfuferill			
Nr.	Dags.	Skýring	Sp.

**RAFLAUSNIR**  
 RAFVERKTAKAR  
 Aðbrekku 17 200 Kópavogur  
 GSM 898-5537 raflausnir@raflausnir.is

Hannað	Teiknað	Rýni
VR	VR	EL

Verkheiti  
 Kiðjberg 16  
 801 Selfoss

Verkhliuti  
 Raflagnir ris  
 Almennar skýringar

Dags.	Kvarði	Teikning nr.
28.11.2012	1:100 - 1:500	3

