



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b  
 Bendistál: B500C

Grafið er fyrir undirstöður á heillegann burðarhæfan botn og fyllt undir sökkla og plötu með frostfríri burðarhæfri bögglabergs- eða malarfyllingu. Mesta leyfilega meðalág á fyllingu: 0.4 MPa. Leiki vafi á gæðum fyllingar skal taka sýni fyrir kornadreifingu og framkvæmda plötupróf.

Göt komi skv. lagnateikningum.

Allar festingar heitzinkhúðað eða ryðfrítt. Nema annað komi fram.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Fríst.hús Klapparhólsbraut 19 Teikn nr. 161  
 801 Grímsnes- og Grafningshreppur

Undirstöður Frumstærð: A2  
 Bitar, snið, skýringar

Dags: 2013-03 Mkv: 1:20 1:50 Hann: GBS  
 Samp: 020162-3099 V.nr: 13-001 Teikn: JHG

**VGS**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
 800 SELFOSSI  
 S: 482 2805, F: 482 3818  
 NETFANG: VGS@VGS.IS